


SCHÉMA RDC

ACADEMIE DE LIMOGES	EXAMEN : CAP AGENT de PRÉVENTION et de SÉCURITÉ		EP2	2001
	Épreuve : EP2 Mise en œuvre			
Coefficient : 8		Durée : 5 h 00		Feuille : 1 / 1
Ce sujet comporte 1 feuille				

LYCÉE PROFESSIONNEL - BATIMENT INTERNAT




R.D.C.

PLAN DE MASSE

ACADEMIE DE LIMOGES	EXAMEN : CAP AGENT de PRÉVENTION et de SÉCURITÉ		EP2	2001
	Épreuve : EP2 Mise en œuvre			
	Coefficient : 8	Durée : 5 h 00		
	Ce sujet comporte 1 feuille			Feuille : 1 / 1

PLAN DE MASSE DE L'ÉTABLISSEMENT



Réglementation générale ERP

ACADEMIE DE LIMOGES	EXAMEN : CAP AGENT de PRÉVENTION et de SÉCURITÉ		EP2	2001
	Épreuve : EP2 Mise en œuvre			
Coefficient : 8		Durée : 5 h 00		Feuille : 1 / 2
Ce sujet comporte 2 feuilles				

**LES EQUIPEMENTS DE SECURITE D.E.S. ET LA REGLEMENTATION
SELON CERTAINS TYPES D'ETABLISSEMENTS**

Produits	TYPE M		TYPE U		TYPE R		TYPE O		HABITATION		INDUSTRIEL
	1 ^{re} à 4 ^e catégorie ex. : supermarché	5 ^e catégorie ex. : magasin	1 ^{re} à 4 ^e catégorie ex. : clinique	5 ^e catégorie ex. : maison de retraite	1 ^{re} à 4 ^e catégorie ex. : école	5 ^e catégorie ex. : crèche	1 ^{re} à 4 ^e catégorie ex. : hôtels	5 ^e catégorie ex. : locaux sommeil	ex. : bât. hauteur maxi 50 m	ex. : parc couvert 100 m ² < S < 6000 m ²	
PLANS INTERVENTION	Art. MS41	Art. PE27 §6 si implantation en étage ou en ss-sol	Art. MS41 et Art. U40 §2	Art. PE27 §6 si implantation en étage ou en ss-sol	Art. MS41 et Circulaire MEN du 3/09/84	Art. PE27 §6 si implantation en étage ou en ss-sol	Art. MS41	Art. PE35 §1 et Art. MS41	Art. 100	Art. 100	***
PLANS EVACUATION	***	***	***	PE35	***	PE35	***	Art. PE35 §2			***
CONSIGNES Générale d'incendie	Art. MS47	Art. PE27 §4	Art. U48 §1	PE27 §4	Art. MS47	Art. PE27 §4	Art. MS47	Art. PE27 §4	Art. 100		Art. R232.12.20
PANNEAU Danger Electrique	Décret du 4/11/93	Décret du 4/11/93	Décret du 4/11/93	Décret du 4/11/93	Décret du 4/11/93	Décret du 4/11/93	Décret du 4/11/93	Décret du 4/11/93	Décret du 4/11/93	Décret du 4/11/93	Décret du 4/11/93
PANNEAU Coupure Urgence	***	***	***	***	Circ. MEN Art. 1	***	***	***	***	***	***
PANNEAU Vanne coupure Gaz	***	***	***	***	Circ. MEN Art. 1	***	***	***	***	***	***
PANNEAU EXTINCTEUR	Art. R232.12.17	Art. R232.12.17	Art. R232.12.17	Art. R232.12.17	Art. R232.12.17	Art. R232.12.17	Art. R232.12.17	Art. R232.12.17	***	***	Art. R232.12.17
PANNEAU Défense de Fumer	Art. M44 et M58	Art. M44	Art. U48 §2	Décret du 29/05/92	Décret du 29/05/92	Décret du 29/05/92	Art. O24	Art. O24			Décret du 29/05/92 et Art. R232.12.14
PANNEAU Ne Pas Utiliser sur Flamme Gaz	Art. 20 Chaufferie Gaz	Art. 20 Chaufferie Gaz	Art. 20 Chaufferie Gaz	Art. 20 Chaufferie Gaz	Art. 20 Chaufferie Gaz	Art. 20 Chaufferie Gaz	Art. 20 Chaufferie Gaz	Art. 20 Chaufferie Gaz	Art. 20 Chaufferie Gaz	Art. 20 Chaufferie Gaz	Art. 20 Chaufferie Gaz
Alarme Type 4	Art. M32 pour 4 ^e catégorie	Art. PE27 §2		Art. PE27 §2	Art. R31 si effectif < 300 p.	Art. PE27 §2		Art. PE27 §2			Art. R232.12.18
BAES	Art. M24	Art. R232.12.7	Art. U32	Art. R232.12.7	Art. R27	Art. R232.12.7	Art. O17	Art. R232.12.7	Art. 27	Art. 94	Art. R232.12.7
Entretien et vérification BAES	Art. EC20	Art. PE4 §2	Art. EC20	Art. PE4 §2	Art. EC20	Art. PE4 §2	Art. EC20	Art. PE4 §2	Art. 101	Art. 101	Décret 88-1056 du 14/11/88
Maintenance DESENFUMAGE	Art. DF7	Art. PE14	Art. DF7	Art. PE14	Art. DF7	Art. PE14	Art. DF7	Art. PE14	Art. 101	Art. 101	Arrêté du 05/08/92
CONSIGNE PARTICULIERE	Art. MS47	Art. PE27	Art. U40 §1	Art. MS47	Art. MS47	Art. MS47	Art. O24	Art. PE33 §2		Art. 100	***
REGISTRE SECURITE	Art. R123.51	Art. R123.51	Art. R123.51	Art. PE33	Art. R123.51	Art. PE33	Art. R123.51	Art. PE33 §1	Art. 101	Art. 101	Art. R232.12.21
SABLE (ABSORBANT)											Art. 93
PELLE	Art. 20 Chaufferie à combustion solide ou liquide	Art. 20 Chaufferie à combustion solide ou liquide	Art. 20 Chaufferie à combustion solide ou liquide	Art. 20 Chaufferie à combustion solide ou liquide	Art. 20 Chaufferie à combustion solide ou liquide	Art. 20 Chaufferie à combustion solide ou liquide	Art. 20 Chaufferie à combustion solide ou liquide	Art. 20 Chaufferie à combustion solide ou liquide	Art. 20 Chaufferie à combustion solide ou liquide	Art. 96 Bac à sable + seau à fond rond	***
BAC A SABLE	***	***	***	***	***	***	***	***	***	Art. 96 Bac à sable + seau à fond rond	***
BALISAGE SECURITE = Evacuation dégagements	Art. CO42	Art. R232.12.7 et Art. PE34	Art. CO42	Art. PE34	Art. CO42	Art. PE34	Art. CO42	Art. PE34	Art. 27	Art. 92 et Art. 94	Art. R232.12.7
PANNEAUX Sortie	Art. CO42	Art. PE34	Art. CO42	Art. PE34	Art. CO42	Art. PE34	Art. CO42	Art. PE34		Art. 92 et Art. 94	Art. R232.12.7
PANNEAUX Sortie de Secours	Art. CO42	Art. PE34	Art. CO42	Art. PE34	Art. CO42	Art. PE34	Art. CO42	Art. PE34		Art. 92 et Art. 94	Art. R232.12.7
PANNEAUX Sans issue	Art. CO42	Art. PE34	Art. CO42	Art. PE34	Art. CO42	Art. PE34	Art. CO42	Art. PE34		Art. 92 et Art. 94	Art. R232.12.7
PLANS CHAMBRES Spécifiques							Art. O24	Art. PO11 = Art. PE33 et PE35 §3			
CENDRIER SECURITE	***	***	Art. U48 §2	***			Art. O24	***	***	***	Décret du 29/05/92 et Art. R232.12.14
EMPLACEMENT Plans et Consignes	Art. 6 NFS 60303	Art. 6 NFS 60303	Art. 6 NFS 60303	Art. 6 NFS 60303	Art. 6 NFS 60303	Art. 6 NFS 60303	Art. 6 NFS 60303	Art. 6 NFS 60303	Art. 6 NFS 60303	Art. 6 NFS 60303	Art. 6 NFS 60303
A PRECONISER											
TROUSSE SECOURS	***	***	***	***	***	***	***	***			***
ARMOIRE A SOLVANTS	Gondole spécifique	Gondole spécifique	*** (Art. U13)	***	Art. 6 MEN 3/09/84						***
PANNEAU Matières Inflammables	Décret du 4/11/93	Décret du 4/11/93	Décret du 4/11/93	Décret du 4/11/93	Art. 6 ME 3/09/84						Décret du 4/11/93
SEAU A FOND BOMBE	***	***	***	***	***	***	***	***	***	Art. 96	***
COUVERTURE	***	***	***	***	*** Cuisine et Salle de T.P.	***	***	*** Cuisine			***
COFFRES-FORTS	***	***	***	***	***	***	***	***			***
CORBILLE SECURITE	***	***	***	***	***	***	***	***			***
COFFRET EXTINCTEUR	***		*** Si Parking extérieur	***	***	***	Si Parking extérieur	Si Parking extérieur		***	***
BOITE A CLEF	***	***	***	***	***	***	***	***	Chaufferie Ascenseur	Chaufferie Ascenseur	***

*** DOIT ETRE PRECONISE

Réglementation générale ERP

ACADEMIE	EXAMEN : CAP AGENT de PRÉVENTION et de SÉCURITÉ		EP2	2001
DE	Épreuve : EP2 Mise en œuvre			
LIMOGES	Coefficient : 8	Durée : 5 h 00	Feuille : 2 / 2	
Ce sujet comporte 2 feuilles				

