

BAREME DE NOTATION  
Filtration gravitaire

Candidat:

<p>Q1 et Q4 Lieux et consignes de prélèvements corrects.(12 points)</p> <p>Q2 Les configurations et les réglages sont conformes aux consignes et aux instructions reçues.(12 points)</p> <p>Q3 Les réglages sont conformes aux consignes et aux instructions reçues.(6 points) La vérification des conditions de fonctionnement de l'installation est correcte.(6 points)</p> <p>Q5 Les configurations et les réglages sont conformes aux consignes et aux instructions reçues.(12 points) L'installation est correctement entretenue.(6 points)</p> <p>Q6 Analyses Mesures des MES : Mode opératoire respecté.(12 points)</p> <p>Mesures de la turbidité : Mode opératoire respecté.(8 points)</p> <p>Q7 Les résultats des tests et des mesures sont corrects et enregistrés. (10 points)</p> <p>Les règles d'hygiène et de sécurité sont respectées tout au long de l'épreuve.(12 points)</p> <p>Le poste de travail est rendu propre.(4 points)</p>	
<p>TOTAL</p>	<p>/100</p>