

# CAP d'installateur thermique

Arrêté du 1 août 2002

## CONTROLE PONCTUEL

Fiche de séquence d'évaluation en centre destinée aux correcteurs

Nom et prénom du candidat : ..... .....	Centre de Formation
---	---------------------

### UNITE PROFESSIONNELLE UP 3 : Contrôle / Mise en service

Date :

Thème N°6

document N°1

<b>Contexte</b> (conditions d'intervention, lieu, chantier,...)	Vous venez de terminer le façonnage et l'assemblage d'une installation de chauffage à eau chaude, vous allez contrôler l'étanchéité.
--	--

Travail demandé :	Propositions de critères d'évaluation	Proposition de barème
Effectuer le remplissage en eau d'une installation de chauffage.	Le candidat s'assure t'il que tous les robinets sont ouverts au maximum.	/ 3
	La vérification de la pression de remplissage est-elle effectué.	/ 2
	La purge de l'installation est-elle faite.	/ 2
	L'étanchéité est-elle contrôlée.	/ 3

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II				CAP	Installateur Thermique		
SECTEUR 8 - BATIMENT							
SESSION 2004	Code	Forme	Durée	Contrôle / Mise en service		Coeff.	4
Epreuve	EP 3	Pratique	2 h	Fiche d'évaluation		Feuille	1 / 1

40559