

CAP d'installateur thermique

Arrêté du 1 août 2002

CONTROLE PONCTUEL

Fiche de séquence d'évaluation en centre destinée aux correcteurs

Nom et prénom du candidat :	Centre de Formation
---	---------------------

UNITE PROFESSIONNELLE UP 3 : Contrôle / Mise en service

Date :

Thème n° 7

document N°1

Contexte (conditions d'intervention, lieu, chantier,...)	Remplacement d'un appareil sur une installation de chauffage à eau chaude.
--	--

Travail demandé :	Propositions de critères d'évaluation	Proposition de barème
Effectuer la vidange d'une installation de chauffage à chaude en assurant la sécurité des personnes et des biens.	Le candidat s'assure t'il que tous les robinets sont ouverts au maximum.	/3
	Le candidat prend t'il les précautions nécessaires au rejet de l'eau chaude et sale.	/4
	Les purgeurs sont-ils ouverts pour faciliter l'évacuation de l'eau.	/3

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II				CAP	Installateur Thermique		
SECTEUR 8 - BATIMENT							
SESSION 2004	Code	Forme	Durée	Contrôle / Mise en service		Coeff.	4
Epreuve	EP 3	Pratique	2 h	Fiche d'évaluation		Feuille	1 / 1

40559