

**BAREME DE CORRECTION**

<u>CODE COMPETENCES</u>	<u>ON DONNE</u>	<u>ON DEMANDE</u>	<u>ON EXIGE</u>	<u>NOTE</u>
C1.1 C1.2 C2.1	Le plan, l'outillage, le support et les produits d'exécution	Implanter, tracer, exécuter	La traduction et la cotation sont correctes Verticalité et horizontalité : tolérance +/- 1 mm / ml	/5 /5
C3.4.3	Le support, le matériel, le revêtement, la colle	Poser un revêtement mural non tissé	Les lés sont aux dimensions et au raccord L'aplomb est respecté : 1 mm / 2m Le marouflage ne présente ni plis ni cloques Les joints ne se chevauchent pas et ne sont pas en retrait Les raccords sont respectés Les arasements sont nets, sans arrachements, retraits ou débords Les obstacles sont contournés dans le respect des règles de pose Absence de trace de colle	/5 /5 /10 /10 /5 /10 /10 /5
C3.3.4	Le support, le matériel, l'outillage et le produit	Appliquer une peinture acrylique satinée	Le réchappissage est régulier L'application est uniforme : sans coulures ni surcharges, sans maigreurs ni embus	/15 /15
C3.3.4	Le support, le matériel, l'outillage et le produit	Appliquer des peintures glycérophthaliques satinée et brillante	Le réchappissage est régulier L'application est uniforme : sans coulures ni surcharges, sans maigreurs ni embus	/20 /20
C3.3.3	Le support, le matériel, l'outillage et les colorants	Rechercher une teinte et harmoniser	Après séchage la teinte est conforme au coloris demandé Le volume de colorant ne dépasse pas le % autorisé L'harmonie est respectée Les teintes sont uniformes	/10 /10

/160 pts

Code Examen : 500 23307	CAP-PEINTRE APPLICATEUR DE REVETEMENTS	EP2 - 2 -réalisation d'ouvrages courants UP 2 - coef : 8 (16h)	SESSION 2004	FOLIO Page 1 sur 1
-------------------------	--	--	--------------	-----------------------