

EP1 B

BAREME DE CORRECTION

CONSTRUCTION DU MUR

Implantation	/10
Aplombs (5 postes)	/20
Niveau (partie supérieure du mur)	/10
Equerrage (intérieur de l'angle)	/10

APPUI DE FENETRE

Montage et mise en place du moule	/10
Respect des dimensions <i>y compris l'attitude</i>	/10
Niveau (de l'appui , du rejingot)	/10
Planéité	/10
Finition	/10

ENDUIT

Couche de finition – planéité Tolérance 5 mm sous règle de 2m	/20
Régularité du talochage	/15
Aplomb et rectitude des arêtes	/15

ARMATURES

Débit des barres	/ 5
Façonnage des cadres	/15
Montage de l'armature : respect des écartements	/ 5
- ligatures	/ 5
- rigidité de l'armature	/10

NETTOYAGE

Rangement , nettoyage	/10
-----------------------	-----

TOTAL /200

NOTE /20

GROUPEMENT INTER-ACADEMIQUE IV

SESSION : 2004

B.E.P

CONSTRUCTION BATIMENT GROS-ŒUVRE

Epreuve : EP1 B

Durée : 16 H

Coefficient : 10

