

CORRIGE

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

CAP

MAÇON

CORRIGE

UP2

16 HEURES

SUJET INTERACADEMIQUE		Session 2005	Code 5-0003	
Examen et spécialité CAP Maçon				
Intitulé de l'épreuve REALISATION D'OUVRAGES COURANTS				
Type CORRIGE	Facultatif : date et heure	Durée 16h00	Coefficient 8	N° de page / total CB 1 / 2

UP2 (durée 16h00) :

Numéro d'emplacement du candidat :

Numéro de série :

Postes à corriger	Précision	Note	Total
Elévation des blocs :		/70
Respect des aplombs (<i>8 aplombs</i>)	+ ou - 2mm	/16	
Respect des cotes d'implantation	+ ou - 3mm	/10	
Respects des équerrages (<i>90° et 135°</i>)	+ ou - 2mm	/04	
Respect des cotes de niveaux (arase + seuil) et tracé du trait à 1.00m	+ ou - 2mm	/10	
Planéité des murs	+ ou - 3mm	/10	
Propreté et finition du montage		/20	
Seuil de porte :		/50
Respect des cotes	+ ou - 2mm	/10	
Respect des niveaux	+ ou - 2mm	/10	
Planéité (du surbot et du glacis)	+ ou - 2mm	/10	
Finition ¼ de rond et surbot		/5	
Finition lissée du glacis		/5	
Finition avant et arrière (après démoulage)		/5	
Alignement (avant et arrière avec le mur)	+ ou - 5mm	/5	
Enduits :		/70
Respect des aplombs (<i>sur la hauteur</i>)	+ ou - 2mm	/10	
Rectitude et équerrage de l'angle rentrant (<i>sur la longueur de l'enduit</i>)	+ ou - 3mm	/15	
Planéité des deux faces d'enduits	+ ou - 3mm	/20	
Propreté des arêtes		/5	
Finition Talochée		/20	
Propreté de l'ensemble après exécution :		/10
	Total	/200

Examen et spécialité :	CAP Maçon	Rappel codage	5-0003
Intitulé de l'épreuve :	REALISATION D'OUVRAGES COURANTS	N° de page	CB 2/2