

CAP d'installateur sanitaire

Arrêté du 1 août 2002

CONTROLE PONCTUEL

Fiche de séquence d'évaluation en centre destinée aux correcteurs

Nom et prénom du candidat :	Centre de Formation
---	---------------------

UNITE PROFESSIONNELLE UP 3 : Contrôle / Mise en service

Date :

Thème N° 1

document N°1

Contexte (conditions d'intervention, lieu, chantier,...)	Suite à la réalisation d'une installation, vous devez contrôler la conformité de celle-ci.
--	--

Travail demandé :	Propositions de critères d'évaluation	Proposition de barème
Vérifier la conformité d'une installation en vous référant au schéma de principe de celle-ci et au C.C.T.P.	Le candidat sait-il se repérer sur le schéma de principe (identification et rôle des composants, sens de circulation des fluides).	/4
	Sur site, le candidat sait-il reconnaître les appareils et les associer à un symbole.	/3
	En se référant aux appareils installés, le candidat peut-il déterminer le sens de circulation du ou des fluides.	/2
	Le candidat utilise des termes techniques corrects.	/1

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II				CAP	Installateur Sanitaire		
SECTEUR 8 - BATIMENT							
SESSION 2005	Code	Forme	Durée	Contrôle / Mise en service		Coeff.	4
Epreuve	EP 3	Pratique	2h	Fiche d'évaluation		Page	1

50640

CAP d'installateur sanitaire

Arrêté du 1 août 2002

CONTROLE PONCTUEL

Fiche de séquence d'évaluation en centre destinée aux correcteurs

Nom et prénom du candidat :	Centre de Formation
---	---------------------

UNITE PROFESSIONNELLE UP 3 : Contrôle / Mise en service

Date :

Thème N° 2

document N°1

Contexte (conditions d'intervention, lieu, chantier,...)	Suite à la réalisation d'une installation, vous allez la mettre en service.
--	---

Travail demandé :	Propositions de critères d'évaluation	Proposition de barème
Mettre en service l'installation, mise en eau. Vous effectuerez les premières vérifications de bon fonctionnement de l'installation.	Le candidat a identifié les appareils qu'il devait utiliser pour effectuer la mise en service, (il les a aussi repérés sur le schéma fourni).	/2
	Le candidat a effectué la mise en eau correctement.	/4
	Le candidat a effectué la purge correctement.	/2
	Le candidat a respecté sa sécurité et celle des autres personnes.	/1
	Le candidat utilise des termes techniques corrects et les bons outils.	/1

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II				CAP	Installateur Sanitaire		
SECTEUR 8 - BATIMENT							
SESSION 2005	Code	Forme	Durée	Contrôle / Mise en service	Coeff.	4	
Epreuve	EP 3	Pratique	2h	Fiche d'évaluation	Page	1	

50640

CAP d'installateur sanitaire

Arrêté du 1 août 2002

CONTROLE PONCTUEL

Fiche de séquence d'évaluation en centre destinée aux correcteurs

Nom et prénom du candidat :	Centre de Formation
---	---------------------

UNITE PROFESSIONNELLE UP 3 : Contrôle / Mise en service

Date :

Thème N° 3

document N°1

Contexte (conditions d'intervention, lieu, chantier,...)	Un client vous a appelé, il y a un soucis de fuite sous le ballon d'eau chaude.
--	---

Travail demandé :	Propositions de critères d'évaluation	Proposition de barème
Vérifier l'installation, identifiée la fuite, étan-cher la fuite.	La vérification est méthodique et complète.	/2
	Le ballon d'eau chaude a été vidé correc-tement.	/2
	La fuite est repérée. La solution de " dépannage " est trouvée. Vous démontez le groupe de sécurité.	/4
	Le candidat a respecté sa sécurité et celle des autres personnes.	/1
	Le candidat utilise des termes techniques corrects et les bons outils.	/1

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II				CAP	Installateur Sanitaire		
SECTEUR 8 - BATIMENT							
SESSION 2005	Code	Forme	Durée	Contrôle / Mise en service		Coeff.	4
Epreuve	EP 3	Pratique	2h	Fiche d'évaluation		Page	1

50640

CAP d'installateur sanitaire

Arrêté du 1 août 2002

CONTROLE PONCTUEL

Fiche de séquence d'évaluation en centre destinée aux correcteurs

Nom et prénom du candidat :	Centre de Formation
---	---------------------

UNITE PROFESSIONNELLE UP 3 : Contrôle / Mise en service

Date :

Thème N° 4

document N°1

Contexte (conditions d'intervention, lieu, chantier,...)	Vous venez de démonter le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude d'un client, vous allez le remonter.
--	--

Travail demandé :	Propositions de critères d'évaluation	Proposition de barème
Vous devez remonter un groupe de sécurité.	Le groupe de sécurité est monté correctement.	/4
	L'étanchéité est respectée.	/2
	Le ballon d'eau chaude est remis correctement en fonctionnement.	/2
	Le candidat a respecté sa sécurité et celle des autres personnes.	/1
	Le candidat utilise des termes techniques corrects et les bons outils.	/1

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II				CAP	Installateur Sanitaire		
SECTEUR 8 - BATIMENT							
SESSION 2005	Code	Forme	Durée	Contrôle / Mise en service		Coeff.	4
Epreuve	EP 3	Pratique	2h	Fiche d'évaluation		Page	1

50640

CAP d'installateur sanitaire

Arrêté du 1 août 2002

CONTROLE PONCTUEL

Fiche de séquence d'évaluation en centre destinée aux correcteurs

Nom et prénom du candidat :	Centre de Formation
---	---------------------

UNITE PROFESSIONNELLE UP 3 : Contrôle / Mise en service

Date :

Thème N° 5

document N°1

Contexte (conditions d'intervention, lieu, chantier,...)	Un client vous a appelé, il y a une fuite sur un des robinets de son installation.
--	--

Travail demandé :	Propositions de critères d'évaluation	Proposition de barème
Vérifier l'installation et remédier à la fuite que vous avez identifiée.	La vérification est méthodique et complète.	/2
	La fuite est identifiée.	/1
	Le circuit d'eau sera isolé en toute sécurité.	/2
	L'élément défectueux est démonté, puis remplacé.	/3
	Le candidat a respecté sa sécurité et celle des autres personnes.	/1
	Le candidat utilise des termes techniques corrects et les bons outils.	/1

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II				CAP	Installateur Sanitaire		
SECTEUR 8 - BATIMENT							
SESSION 2005	Code	Forme	Durée	Contrôle / Mise en service		Coeff.	4
Epreuve	EP 3	Pratique	2h	Fiche d'évaluation		Page	1

50640

CAP d'installateur sanitaire

Arrêté du 1 août 2002

CONTROLE PONCTUEL

Fiche de séquence d'évaluation en centre destinée aux correcteurs

Nom et prénom du candidat :	Centre de Formation
---	---------------------

UNITE PROFESSIONNELLE UP 3 : Contrôle / Mise en service

Date :

Thème N° 6

document N°1

Contexte (conditions d'intervention, lieu, chantier,...)	Un client vous a appelé, il y a une fuite sur ses WC.
--	---

Travail demandé :	Propositions de critères d'évaluation	Proposition de barème
Vérifier l'installation et remédier à la fuite que vous avez identifiée.	La vérification est méthodique et complète.	/2
	La fuite est identifiée.	/1
	Le circuit d'eau sera isolé en toute sécurité.	/2
	L'élément défectueux est démonté.	/3
	Le candidat a respecté sa sécurité et celle des autres personnes.	/1
	Le candidat utilise des termes techniques corrects et les bons outils.	/1

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II				CAP	Installateur Sanitaire		
SECTEUR 8 - BATIMENT							
SESSION 2005	Code	Forme	Durée	Contrôle / Mise en service		Coeff.	4
Epreuve	EP 3	Pratique	2h	Fiche d'évaluation		Page	1

50640

CAP d'installateur sanitaire

Arrêté du 1 août 2002

CONTROLE PONCTUEL

Fiche de séquence d'évaluation en centre destinée aux correcteurs

Nom et prénom du candidat :	Centre de Formation
---	---------------------

UNITE PROFESSIONNELLE UP 3 : Contrôle / Mise en service

Date :

Thème N° 7

document N°1

Contexte (conditions d'intervention, lieu, chantier,...)	Un client vous a appelé, il y a une fuite sur un mitigeur de son installation.
--	--

Travail demandé :	Propositions de critères d'évaluation	Proposition de barème
Vérifier l'installation, identifiée la fuite, Isoler la conduite de la robinetterie , étancher la fuite.	La vérification est méthodique et complète.	/2
	La fuite est identifiée.	/1
	Le circuit d'eau sera isolé en toute sécurité.	/2
	L'élément défectueux (cartouche) est démonté, puis remplacé.	/3
	Le candidat a respecté sa sécurité et celle des autres personnes.	/1
	Le candidat utilise des termes techniques corrects et les bons outils.	/1

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II				CAP	Installateur Sanitaire		
SECTEUR 8 - BATIMENT							
SESSION 2005	Code	Forme	Durée	Contrôle / Mise en service		Coeff.	4
Epreuve	EP 3	Pratique	2h	Fiche d'évaluation		Page	1

50640

CAP d'installateur sanitaire

Arrêté du 1 août 2002

CONTROLE PONCTUEL

Fiche de séquence d'évaluation en centre destinée aux correcteurs

Nom et prénom du candidat :	Centre de Formation
---	---------------------

UNITE PROFESSIONNELLE UP 3 : Contrôle / Mise en service

Date :

Thème N° 8

document N°1

Contexte (conditions d'intervention, lieu, chantier,...)	Un client vous a appelé, il y a un problème d'évacuation sur un lavabo.
--	---

Travail demandé :	Propositions de critères d'évaluation	Proposition de barème
Vérifier l'installation et remédier au problème d'évacuation du lavabo.	La vérification est méthodique et complète.	/2
	Le " bouchon " est repéré avec méthode.	/2
	Le démontage et le remontage sont réalisés correctement. Le problème est résolu.	/4
	Le candidat a respecté sa sécurité et celle des autres personnes.	/1
	Le candidat utilise des termes techniques corrects et les bons outils.	/1

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II				CAP	Installateur Sanitaire		
SECTEUR 8 - BATIMENT							
SESSION 2005	Code	Forme	Durée	Contrôle / Mise en service		Coeff.	4
Epreuve	EP 3	Pratique	2h	Fiche d'évaluation		Page	1

50640

CAP d'installateur sanitaire

Arrêté du 1 août 2002

CONTROLE PONCTUEL

Fiche de séquence d'évaluation en centre destinée aux correcteurs

Nom et prénom du candidat :	Centre de Formation
---	---------------------

UNITE PROFESSIONNELLE UP 3 : Contrôle / Mise en service

Date :

Thème N° 9

document N°1

Contexte (conditions d'intervention, lieu, chantier,...)	Un client vous a appelé car son système de filtration d'eau à cartouche est encrassé. Vous procédez au changement de la cartouche filtrante.
--	--

Travail demandé :	Propositions de critères d'évaluation	Proposition de barème
Remplacer la cartouche filtrante. Vous réaliserez ensuite les essais de mise en eau et de bon fonctionnement de l'installation	Les opérations de remplacement ont été correctement effectuées sans perturbation sur le fonctionnement de l'installation.	/3
	L'intervention respecte le mode opératoire et les recommandations du fabricant. Les opérations de mise en eau et d'essai permettent de s'assurer du bon fonctionnement de l'installation.	/5
	Le candidat a respecté sa sécurité et celle des autres personnes.	/1
	Le candidat utilise des termes techniques corrects et les bons outils.	/1

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II				CAP	Installateur Sanitaire		
SECTEUR 8 - BATIMENT							
SESSION 2005	Code	Forme	Durée	Contrôle / Mise en service		Coeff.	4
Epreuve	EP 3	Pratique	2h	Fiche d'évaluation		Page	1

50640

CAP d'installateur sanitaire

Arrêté du 1 août 2002

CONTROLE PONCTUEL

Fiche de séquence d'évaluation en centre destinée aux correcteurs

Nom et prénom du candidat :	Centre de Formation
---	---------------------

UNITE PROFESSIONNELLE UP 3 : Contrôle / Mise en service

Date :

Thème N° 10

document N°1

Contexte (conditions d'intervention, lieu, chantier,...)	Suite à la réalisation d'une installation gaz, vous devez procéder aux essais d'étanchéité.
--	---

Travail demandé :	Propositions de critères d'évaluation	Proposition de barème
Réaliser les essais d'étanchéité en vous référant, et en appliquant la réglementation.	Le candidat sait identifier tous les composant de sécurité et de régulation de l'installation.	/3
	Les essais d'étanchéité ont été réalisés suivant les normes en vigueur. L'installation est étanche	/5
	Le candidat a respecté sa sécurité et celle des autres personnes.	/1
	Le candidat utilise des termes techniques corrects et les bons outils.	/1

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II				CAP	Installateur Sanitaire		
SECTEUR 8 - BATIMENT							
SESSION <i>2005</i>	Code	Forme	Durée	Contrôle / Mise en service		Coeff.	4
Epreuve	EP 3	Pratique	2h	Fiche d'évaluation		Page	1

20640

CAP d'installateur sanitaire

Arrêté du 1 août 2002

CONTROLE PONCTUEL

Fiche de séquence d'évaluation en centre destinée aux correcteurs

Nom et prénom du candidat :	Centre de Formation
---	---------------------

UNITE PROFESSIONNELLE UP 3 : Contrôle / Mise en service

Date :

Thème N° 11

document N°1

Contexte (conditions d'intervention, lieu, chantier,...)	Suite à l'installation d'une pompe de surpression, vous devez effectuer le gonflage du réservoir à vessie.
--	--

Travail demandé :	Propositions de critères d'évaluation	Proposition de barème
Gonfler le réservoir à la pression choisie. Réaliser les essais de l'installation.	La pression d'enclenchement de la pompe est bien identifiée.	/2
	La pression de gonflage est choisie correctement en fonction de l'installation. Le réservoir est gonflé correctement à cette même valeur.	/4
	Les essais effectués permettent le bon fonctionnement de l'installation.	/2
	Le candidat a respecté sa sécurité et celle des autres personnes.	/1
	Le candidat utilise des termes techniques corrects et les bons outils.	/1

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II				CAP	Installateur Sanitaire		
SECTEUR 8 - BATIMENT							
SESSION <i>2005</i>	Code	Forme	Durée	Contrôle / Mise en service		Coeff.	4
Epreuve	EP 3	Pratique	2h	Fiche d'évaluation		Page	1

50640

CAP d'installateur sanitaire

Arrêté du 1 août 2002

CONTROLE PONCTUEL

Fiche de séquence d'évaluation en centre destinée aux correcteurs

Nom et prénom du candidat :	Centre de Formation
---	---------------------

UNITE PROFESSIONNELLE UP 3 : Contrôle / Mise en service

Date :

Thème N° 12

document N°1

Contexte (conditions d'intervention, lieu, chantier,...)	Suite à l'installation d'un vase d'expansion sanitaire sur l'arrivée d'eau froide du ballon d'eau chaude électrique, vous devez réaliser le pré gonflage de celui-ci.
--	---

Travail demandé :	Propositions de critères d'évaluation	Proposition de barème
Gonfler le vase d'expansion à la pression choisie. Réaliser les essais de bon fonctionnement de l'installation.	La pression d'utilisation de l'installation est bien identifiée.	/2
	La pression de gonflage du vase d'expansion est choisie correctement en fonction de l'installation. Le vase d'expansion est gonflé correctement à cette même valeur.	/4
	Les essais effectués permettent le bon fonctionnement de l'installation.	/2
	Le candidat a respecté sa sécurité et celle des autres personnes.	/1
	Le candidat utilise des termes techniques corrects et les bons outils.	/1

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II				CAP	Installateur Sanitaire		
SECTEUR 8 - BATIMENT							
SESSION 2005	Code	Forme	Durée	Contrôle / Mise en service		Coeff.	4
Epreuve	EP 3	Pratique	2h	Fiche d'évaluation		Page	1

50640