

CAP d'installateur thermique

Arrêté du 1 août 2002

CONTROLE PONCTUEL

Fiche de séquence d'évaluation en centre destinée aux correcteurs

Nom et prénom du candidat :	Centre de Formation
-----------------------------------------------	---------------------

UNITE PROFESSIONNELLE UP 3 : Contrôle / Mise en service

Date :

Thème N° 2

document N°1

Contexte (conditions d'intervention, lieu, chantier,...)	Vous intervenez sur un dysfonctionnement concernant une installation de chauffage à eau chaude.
--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Travail demandé :	Propositions de critères d'évaluation	Proposition de barème
Effectuer les premières vérifications pour un circulateur qui ne fonctionne pas (hors d'usage électriquement) sur une installation de chauffage à eau chaude. Effectuer le remplacement de celui-ci tout en assurant la sécurité des personnes et des biens.	Le candidat s'assure t'il que le circulateur n'est pas sous tension.	/3
	Avant de procéder au démontage, le candidat a t'il couper le courant et pris les précautions nécessaires pour que personne ne remette le circuit sous tension.	/3
	Le candidat pense t'il à vidanger l'installation en partie ou en totalité dans des conditions satisfaisantes pour les personnes et les biens.	/2
	Le candidat s'est-il assuré que le nouveau circulateur était compatible avec l'ancien.	/2

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II				CAP	Installateur Thermique		
SECTEUR 8 - BATIMENT							
SESSION 2006	Code	Forme	Durée	Contrôle / Mise en service		Coeff.	4
Epreuve	EP 3	Pratique	2 h	Fiche d'évaluation		Feuille	1 / 1

60742