

FICHE CONTRAT				BARÈME DE CORRECTION	
Compétences	ON DONNE	ON DEMANDE	ON EXIGE	NOTE	BASE
C3.1 C3.11-4 U3	Le plan d'exécution de l'ouvrage, page 4/4. Le descriptif des travaux à réaliser, page 3/4. Une aire de travail. Un point de référence. Trois regards pour eaux pluviales. Les granulats et le liant utiles pour gâcher le béton nécessaire à la pose et aux scellements des regards pour eaux pluviales. Le barème de notation, page 2/4.	De poser et sceller les regards.	Le respect : Des cotes, ± 10 mm par rapport à l'implantation. Des altitudes de niveaux, ± 5 mm. Un découpage propre des pré-trous dans les regards. Le réglage de niveau sur eux-mêmes des regards ± 3 mm. Des regards parfaitement stabilisés.		30 points 15 points 15 points 15 points 15 points
					90 points
C3.11-5 U3	Le plan d'exécution de l'ouvrage, page 4/4. Le descriptif des travaux à réaliser, page 3/4. Un tuyau en P.V.C. Le barème de notation, page 2/4.	De couper les tuyaux à longueur.	Des longueurs de tuyaux adaptées à l'ouvrage, y compris les dépassements de 2 cm. à l'intérieur des regards. Des coupes propres.		5 points 5 points
					10 points
C3.11-6 U3	Le plan d'exécution de l'ouvrage, page 4/4. Le descriptif des travaux à réaliser, page 3/4. Béton sec à mouiller par le Candidat pour la réalisation des plots de calage. Le granulats et le liant utiles pour gâcher le mortier nécessaire à la réalisation des scellements. Le barème de notation, page 2/4.	De poser, emboîter et sceller les tuyaux.	Un positionnement dans les axes satisfaisant. Le respect des pentes ± 5 mm. Le calage efficace des plots. L'étanchéité du réseau.		15 points 15 points 10 points 30 points
C3.11-6 U3	Le plan d'exécution de l'ouvrage, page 4/4. Le descriptif des travaux à réaliser, page 3/4. Les granulats et le liant utiles pour gâcher le mortier nécessaire à la réalisation de la cunette. Le barème de notation, page 2/4.	De réaliser la cunette.	La continuité du fil d'eau de la cunette dans le regard C. Une apparence satisfaisante. (Finition lissée)		15 points 5 points
					90 points
C3.2 C3.2-3 U3	De traiter les déchets de chantier. Le barème de notation, page 2/4.	De trier les déchets de chantier.	Le stockage des déchets aux endroits prévus. Le nettoyage soigné de l'aire de travail.	A corriger en fin d'épreuve par les surveillants.	5 points 5 points
					10 points
					TOTAL :
N° Matricule :		NOTE : / 20 Points			

Examen et spécialité	Rappel codage
CAP MAÇON	6 0017
Intitulé de l'épreuve	N° de page
UP3 – Réalisation d'ouvrages annexes	C 1/1