


## QUESTIONS

- 1 Dans quel type d'établissement est classé une salle de cinéma
- 2 Deux ERP sont superposés et non isolés entre eux, dans quelle catégorie sont-ils classés  
ERP A = effectif de 18 personnes  
ERP B = effectif de 21 personnes
- 3 Qu'exige le règlement de sécurité en ce qui concerne l'ouverture des portes en présence du public
- 4 Quel est le but du désenfumage
- 5 Exprimer en pourcentage, la pente maximum admise pour relier les différences de niveau entre le haut et le bas de votre salle de cinéma
- 6 Par quel symbole indique-t-on qu'un matériel électrique est de classe d'isolation n°2
- 7 Quel(s) type d'installation d'éclairage est (son) obligatoire(s) dans une salle de cinéma
- 8 Qu'est-ce que l'alarme restreinte
- 9 Quels sont les modes d'action des produits extincteurs
- 10 Citer les différents éléments qui constituent un RIA

## REPOSE

- 1 Type L
- 2 4<sup>ème</sup> catégorie car 21 en s/sol
- 3 Elles doivent pouvoir s'ouvrir de l'intérieur par une simple poussée
- 4 Extraire les fumées afin de faciliter l'évacuation du public et l'intervention des secours
- 5 10%
- 6 
- 7 Eclairage de sécurité
- 8 C'est un signal sonore qui a pour but de prévenir le responsable désigné.
- 9 Refroidissement, souffle, étouffement = l'air devient incomburant,  
inhibition = neutralisation de l'oxygène
- 10 Un dévidoir à alimentation axiale, un robinet d'arrêt, une longueur de tuyau semi-rigide de 20 ou 30m, un robinet diffuseur, une clé tricoise ou polycoise

**CORRIGÉ**

CAP OPÉRATEUR PROJECTIONNISTE DE L'AUDIOVISUEL	CORRIGÉ /EP3 Législation PROFESSIONNELLE	50 323 02	SESSION 2006	PAGE 1/1
--	---	-----------	--------------	----------