

# CORRIGE

**Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.**

## Barème de correction

Coefficient 1

### Critères de correction

La longueur de cuivre est juste		4pts
Les cotes encadrées sont respectées	2 pt par cote	6pts
Le té est brasé sous filet d'azote et la brasure est de bonne qualité		10 pts
La réalisation respecte les règles de l'art		10pts
La tuyauterie est étanche.	0 si fuite	10pts
	Total sur	40 pts

Note .....sur 20

	Session	Code		
	2007	70130		
Examen et spécialité	BEP Techniques du Froid et du Conditionnement d'Air			
Intitulé de l'épreuve	EP2 Mise en œuvre des techniques du domaine d'application Partie montage fluidique (durée 3h30 coeff 1)			
Type	Facultatif : date et heure	Durée	Coefficient	Nombre de page
<b>CORRIGE &amp; BAREME</b>		10 h	4	1/1