

CENTRE

NUMERO du CANDIDAT :

Evaluation des critères suivants :

	Notes du candidat	Notes maxi
Cote verticale <u>135 mm</u> pour les 2 baïonnettes, du 1 ^{er} cintrage au-dessous du gabarit.		/10
Cote verticale <u>260 mm</u> à l'axe du piquage au-dessus du gabarit.		/10
Cote horizontale <u>70 mm</u> , à 90 mm au-dessus du piquage acier galvanisé.		/15
Cote horizontale <u>280 mm</u> entre les axes des cintrages du tube acier galvanisé.		/10
Qualité des brasures tendres pour les raccords gaz.		/15
Alignement et qualité du passage d'obstacles des tubes PVC et gaz.		/25
Alignement et qualité du passage d'obstacle des tubes ECS, PVC et gaz.		/25
Piquages à bords relevés (aspect sans marque, brasure sans gouttes)		/20
Respect de la pente en partie horizontale pour le tube de vidange (angle 87°30)		/15
Cintrages à 90° (3) tube acier galvanisé (équerrage et alignement)		/10
Positionnement des colliers (répartition judicieuse de l'ensemble des fixations)		/10
Soudo-brasure du piquage (aspect esthétique et chargement en métal d'apport)		/15
Présentation et propreté du poste de travail et de l'épreuve pratique (nettoyage du tube, parallélisme, équerrage)		/20
TOTAL =		/200
ETANCHEITE = essai devant un examinateur - 5 points par fuite (maxi - 20) (2 essais et 2 réparations dans le temps alloué de l'épreuve)		
Nouveau TOTAL =		/200