

Groupe	Inter	Académique	CAP	Session 2008	Code(s) Examen(s)	Tirages	
Sujet		AGENT VERIFICATEUR D'APPAREILS EXTINCTEURS					
Epreuve :		EPREUVE EP3					
Coefficient :	6	Durée :	2 heures maxi	Feuillet :	1 / 12		

DOCUMENT POUR LE JURY

MISES en SITUATION

AVERTISSEMENTS aux JURYS

Les mises en situation proposées nécessitent la justification par le candidat de l'adéquation ou non entre le choix des extincteurs à installer ou existant et le risque environnant défini par la présentation.

Si nécessaire, le jury amènera le candidat à présenter ces justifications. En aucun cas le jury ne donnera les réponses justes au candidat.

Pour éviter des problèmes de disponibilité de matériel et notamment pour les extincteurs sur roues, les candidats doivent tirer au sort un sujet de mise en situation avant leur affectation sur le poste.

Pour mémoire, les compétences concernées par cette épreuve sont :

- C 3.1 Mettre en service un appareil extincteur
- C 3.2 Installer un appareil extincteur
- C 4.1 Vérifier un appareil extincteur
- C 4.2 Inspecter un appareil extincteur
- C 5.1 Dialoguer à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise
- C 5.2 Rédiger des documents comptables et réglementaires

On notera que pour effectuer les tâches demandées, certaines autres compétences peuvent être mobilisées. En aucun cas ces dernières ne donneront lieu à évaluation. Si ces compétences ne sont pas maîtrisées, les tâches correspondantes doivent être réalisées avec assistance.

Groupement Inter Académique		CAP	Session 2008	Code(s) Examen(s)	Tirages
Sujet		AGENT VERIFICATEUR D'APPAREILS EXTINCTEURS			
Epreuve :		EPREUVE EP3			
Coefficient :	6	Durée :	2 heures maxi	Feuillet :	2 / 12

DOCUMENT POUR LE JURY

CORRIGE des SITUATIONS

Mise en situation numéro	Repère de l'intervention	Anomalie	Proposition attendue
1	2	Extincteur à poudre situé à proximité des cuisines	Le remplacement par un extincteur à eau
2	2	Extincteur à eau situé dans l'entrepôt en Savoie	Le remplacement par un extincteur à eau avec anti-gel ou à poudre
3	3	Extincteur CO ₂ situé dans les archives	Le remplacement par un extincteur à eau
4	3	Extincteur CO ₂ situé dans le parking	Le remplacement par un extincteur à poudre
5	3	Extincteur CO ₂ situé dans la réserve de cartons	Le remplacement par un extincteur à eau
6	2	Extincteur à poudre situé à près des liquides inflammables	Le remplacement par un extincteur à eau avec additif
7	2	Extincteur à poudre situé dans le couloir des chambres	Le remplacement par un extincteur à eau
8	2	Extincteur à eau situé dans la chaufferie gaz	Le remplacement par un extincteur à poudre polyvalente
9	3	Extincteur CO ₂ situé dans la réserve de sacs en papier	Le remplacement par un extincteur à eau
10	3	Extincteur CO ₂ situé dans les vestiaires	Le remplacement par un extincteur à eau

Groupement Inter Académique	CAP	Session 2008	Code(s) Examen(s)	Tirages
Sujet	AGENT VERIFICATEUR D'APPAREILS EXTINCTEURS			
Epreuve :	EPREUVE EP3			
Coefficient : 6	Durée : 2 heures maxi	Feuillet :	3 / 12	

DOCUMENT POUR LE JURY

Vérification d'extincteur et démonstration d'utilisation

Mise en situation numéro 1

Le directeur d'une maison de retraite vous demande d'intervenir pour :

1. Mettre en service et installer un extincteur à eau au sous-sol près de la lingerie.
Les murs sont en parpaings
2. Vérifier un extincteur à poudre situé à proximité des cuisines
3. Vérifier un extincteur à CO₂ situé dans la cuisine
4. Le client vous demande de lui montrer comment fonctionne l'extincteur à poudre et quelles sont les précautions d'usage

Consigne : vous réalisez les travaux demandés dans l'ordre de la situation

Groupement Inter Académique		CAP	Session 2008	Code(s) Examen(s)	Tirages
Sujet		AGENT VERIFICATEUR D'APPAREILS EXTINCTEURS			
Epreuve :		EPREUVE EP3			
Coefficient :	6	Durée :	2 heures maxi	Feuillet :	4 / 12

DOCUMENT POUR LE JURY

Vérification d'extincteur et démonstration d'utilisation

Mise en situation numéro 2

Le responsable sécurité d'une usine d'embouteillage de Savoie vous demande d'intervenir pour :

1. Mettre en service et installer un extincteur à poudre dans l'entrepôt de bouteilles vides
Les murs sont en bardage métallique simple peau
2. Vérifier un extincteur à eau situé dans l'entrepôt où vous avez installé l'appareil neuf
3. Vérifier un extincteur à CO₂ situé dans les bureaux près du serveur informatique
4. Le client vous demande de lui montrer comment fonctionne l'extincteur à eau et quelles sont les précautions d'usage

Consigne : vous réalisez les travaux demandés dans l'ordre de la situation

Groupement Inter Académique	CAP	Session 2008	Code(s) Examen(s)	Tirages
Sujet	AGENT VERIFICATEUR D'APPAREILS EXTINCTEURS			
Epreuve :	EPREUVE EP3			
Coefficient :	6	Durée :	2 heures maxi	Feuillet : 5 / 12

DOCUMENT POUR LE JURY

Vérification d'extincteur et démonstration d'utilisation

Mise en situation numéro 3

Le contremaître d'une menuiserie vous demande d'intervenir pour :

1. Mettre en service et installer un extincteur à eau dans les bureaux administratifs
Les cloisons sont en bois
2. Vérifier un extincteur à eau sur roues situé dans le local de stockage de bois (local chauffé)
3. Vérifier un extincteur à CO₂ situé dans les archives près des bureaux administratifs
4. Le client vous demande de lui montrer comment fonctionne l'extincteur à eau que vous venez d'installer et quelles sont les précautions d'usage

Consigne : vous réalisez les travaux demandés dans l'ordre de la situation

Groupement Inter Académique	CAP	Session 2008	Code(s) Examen(s)	Tirages
Sujet	AGENT VERIFICATEUR D'APPAREILS EXTINCTEURS			
Epreuve :	EPREUVE EP3			
Coefficient :	6	Durée :	2 heures maxi	Feuillet : 6 / 12

DOCUMENT POUR LE JURY

Vérification d'extincteur et démonstration d'utilisation

Mise en situation numéro 4

Le directeur d'une banque vous demande d'intervenir pour :

1. Mettre en service et installer un extincteur à eau près du distributeur automatique de billets
Les murs sont en béton vibré
2. Vérifier un extincteur à poudre situé dans la chaufferie gaz
3. Vérifier un extincteur à CO₂ situé dans le parking privatif à l'extérieur
4. Le client vous demande de lui montrer comment fonctionne l'extincteur à eau et quelles sont les précautions d'usage

Consigne : vous réalisez les travaux demandés dans l'ordre de la situation

Groupe ment Inter Académique	CAP	Session 2008	Code(s) Examen(s)	Tirages
Sujet	AGENT VERIFICATEUR D'APPAREILS EXTINCTEURS			
Epreuve :	EPREUVE EP3			
Coefficient :	6	Durée :	2 heures maxi	Feuille t : 7 / 12

DOCUMENT POUR LE JURY

Vérification d'extincteur et démonstration d'utilisation

Mise en situation numéro 5

Le gérant d'une station service vous téléphone et vous demande d'intervenir pour :

1. Mettre en service et installer un extincteur à eau à l'entrée de la boutique
Les murs sont en plaques de plâtre
2. Vérifier un extincteur à poudre situé sur l'îlot de distribution de carburant
3. Vérifier un extincteur à CO₂ situé dans la réserve de cartons
4. Le client vous demande de lui montrer comment fonctionne l'extincteur à poudre et quelles sont les précautions d'usage

Consigne : vous réalisez les travaux demandés dans l'ordre de la situation

Groupement Inter Académique	CAP	Session 2008	Code(s) Examen(s)	Tirages
Sujet	AGENT VERIFICATEUR D'APPAREILS EXTINCTEURS			
Epreuve :	EPREUVE EP3			
Coefficient :	6	Durée :	2 heures maxi	Feuillet : 8 / 12

DOCUMENT POUR LE JURY

Vérification d'extincteur et démonstration d'utilisation

Mise en situation numéro 6

Le directeur d'un magasin de bricolage vous téléphone et vous demande d'intervenir pour :

1. Mettre en service et installer un extincteur à eau dans la surface de vente
La pose est à faire sur le pilier IPN
2. Vérifier un extincteur à poudre situé près des liquides inflammables
3. Vérifier un extincteur à CO₂ situé dans les bureaux administratifs près de l'informatique
4. Le client vous demande de lui montrer comment fonctionne l'extincteur à poudre et quelles sont les précautions d'usage

Consigne : vous réalisez les travaux demandés dans l'ordre de la situation

Groupe ment Inter Acadé mique	CAP	Session 2008	Code(s) Examen(s)	Tirages
Sujet	AGENT VERIFICATEUR D'APPAREILS EXTINCTEURS			
Epreuve :	EPREUVE EP3			
Coefficient :	6	Durée :	2 heures maxi	Feuille t : 9 / 12

DOCUMENT POUR LE JURY

Vérification d'extincteur et démonstration d'utilisation

Mise en situation numéro 7

Le responsable du service de sécurité d'un hôpital vous faxe une demande d'intervention pour :

1. Mettre en service et installer un extincteur à eau dans le couloir d'accès aux urgences
Les murs sont en briques creuses
2. Vérifier un extincteur à poudre situé dans le couloir des chambres
3. Vérifier un extincteur à CO₂ situé dans le bloc opératoire
4. Le client vous demande de lui montrer comment fonctionne l'extincteur à CO₂ et quelles sont les précautions d'usage

Consigne : vous réalisez les travaux demandés dans l'ordre de la situation

Groupement Inter Académique	CAP	Session 2008	Code(s) Examen(s)	Tirages
Sujet	AGENT VERIFICATEUR D'APPAREILS EXTINCTEURS			
Epreuve :	EPREUVE EP3			
Coefficient :	6	Durée :	2 heures maxi	Feuillet : 10 / 12

DOCUMENT POUR LE JURY

Vérification d'extincteur et démonstration d'utilisation

Mise en situation numéro 8

L'assistante de direction d'une entreprise de chaudronnerie vous demande d'intervenir pour :

1. Mettre en service et installer un extincteur à poudre dans les bureaux de la maintenance.
Les cloisons sont en béton cellulaire.
2. Vérifier un extincteur à eau situé dans la chaufferie gaz.
3. Vérifier un extincteur à CO₂ situé près de l'armoire électrique des postes du local soudure.
4. Le client vous demande de lui montrer comment fonctionne l'extincteur à eau et quelles sont les précautions d'usage.

Consigne : vous réalisez les travaux demandés dans l'ordre de la situation

Groupement Inter Académique	CAP	Session 2008	Code(s) Examen(s)	Tirages
Sujet	AGENT VERIFICATEUR D'APPAREILS EXTINCTEURS			
Epreuve :	EPREUVE EP3			
Coefficient : 6	Durée : 2 heures maxi	Feuillet :	11 / 12	

DOCUMENT POUR LE JURY

Vérification d'extincteur et démonstration d'utilisation

Mise en situation numéro 9

Le chargé de sécurité d'une fabrique d'engrais vous demande d'intervenir pour :

1. Mettre en service et installer un extincteur à eau dans les vestiaires du personnel de fabrication
Les cloisons sont en carreau de plâtre.
2. Vérifier un extincteur à eau sur roues situé dans le hangar du stockage des engrais.
3. Vérifier un extincteur à CO₂ situé dans la réserve de sacs en papier.
4. Le client vous demande de lui montrer comment fonctionne l'extincteur à eau que vous venez d'installer et quelles sont les précautions d'usage.

Consigne : vous réalisez les travaux demandés dans l'ordre de la situation

Groupement Inter Académique		CAP	Session 2008	Code(s) Examen(s)	Tirages
Sujet		AGENT VERIFICATEUR D'APPAREILS EXTINCTEURS			
Epreuve :		EPREUVE EP3			
Coefficient :	6	Durée :	2 heures maxi	Feuille :	12 / 12

DOCUMENT POUR LE JURY

Vérification d'extincteur et démonstration d'utilisation

Mise en situation numéro 10

Le directeur de la piscine municipale vous téléphone pour intervenir rapidement pour :

1. Mettre en service et installer un extincteur à eau dans la zone des cabines de bronzage.
Les cloisons sont en bois des îles.
2. Vérifier un extincteur à poudre automatique situé dans la chaufferie fuel.
3. Vérifier un extincteur à CO₂ situé dans les vestiaires.
4. Le client vous demande de lui montrer comment fonctionne l'extincteur à poudre et quelles sont les précautions d'usage.

Consigne : vous réalisez les travaux demandés dans l'ordre de la situation