



SERVICES CULTURE ÉDITIONS
RESSOURCES POUR
L'ÉDUCATION NATIONALE

**Ce document a été numérisé par le CRDP de Clermont-Ferrand
pour la
Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel**

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

N° de candidat :

EP3

FICHE D'ÉVALUATION

FICHE D'ÉVALUATION (Epreuves pratiques et orales)	BAREME	NOTE	OBSERVATIONS
POSE DU DORMANT Le jeux périphériques sont respectés Les équerres sont posées correctement La répartition des équerres est judicieuse Le maintien du dormant sur les équerres est correct La pose des tapées et de la bavette est correcte	/40		
MISE A NIVEAU ET APLOMB Le dormant est d'équerre (diagonales) L'aplomb est correct (tolérance +/- 1,5mm) Le niveau est correct (tolérance +/- 0,5mm)	/20		
MISE EN PLACE DE L'OUVRANT Le fonctionnement est correct	/5		
CALFEUTREMENT Mise en place du fond de joint Qualité de l'étanchéité au silicone	/10		
FINITION Nettoyage du châssis Rangement et nettoyage du poste de travail	/5		
NOTE FINALE	/80	/20	

Date de l'interrogation :

Nom de l'interrogateur :

Centre d'examen :

Signature :

CAP COBAVMS	Epreuve EP3- Pose, installation et maintenance d'un ouvrage	Durée : 4 heures	Coeff : 4	Session 2013	Page 1/1
-------------	---	------------------	-----------	--------------	----------