



**LE RÉSEAU DE CRÉATION
ET D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES**

**Ce document a été mis en ligne par le Canopé de l'académie de Montpellier
pour la Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement professionnel.**

Ce fichier numérique ne peut être reproduit, représenté, adapté ou traduit sans autorisation.

CORRIGE

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

SESSION 2014

B.P. Monteur en installations de génie climatique

EPREUVE E.1

3

Etude, préparation et suivi d'une réalisation

Durée : 5 h 30 - Coefficient : 4

CORRIGE

BAREME RECAPITULATIF			
Questions	Folios	Thèmes	Notes
1	DR 3/16	Lecture de plan	/ 20
2	DR 5/16	Chauffage au bois	/ 16
3	DR 6/16	Chauffage au gaz	/ 12
4	DR 7/16	Vérification des puissances calorifiques	/ 22
5	DR 8/16	Raccordement de l'échangeur	/ 10
6	DR 9/16	Etude d'un circulateur	/ 15
7	DR 10/16	Traitement d'air	/ 40
8	DR 15/16	Traitement d'eau	/ 25
TOTAL :			/ 160

NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE

Académie : _____ Session : _____
Examen : _____ Série : _____
Spécialité/option : _____ Repère de l'épreuve : _____
Epreuve/sous-épreuve : _____
NOM : _____
(en majuscule, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse)
Prénoms : _____ n° du candidat _____
Né (e) le : _____ (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d'appel)

Examen : _____ Série : _____
Spécialité/option : _____
Repère de l'épreuve : _____
Epreuve/sous-épreuve : _____
(Préciser, s'il y a lieu, le sujet choisi)

Note : _____ / 20

Appréciations du correcteur :

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance

Vous êtes en possession de deux dossiers :

1 UN DOSSIER REPONSE DR 1/16 à 16/16

Il est constitué d'un questionnaire portant sur :

- La lecture de plan et le dessin technique.
- Les sciences physiques et la technologie.

Ces différents domaines sont imbriqués de manière à former un ensemble permettant à un monteur en génie climatique, de préparer et d'exécuter son travail de chantier dans les meilleures conditions.

2 UN DOSSIER TECHNIQUE DT 1/18 à 18/18

Il est constitué :

- De plans sur l'aménagement d'une piscine municipale.
- D'extraits du descriptif de ce complexe (CCTP Lot 8 Chauffage – Ventilation).
- De documents à caractères techniques et scientifiques.

Code examen : 45022708	BP MONTEUR EN INSTALLATIONS DE GENIE CLIMATIQUE	DOSSIER CORRIGE Session 2014
E1 : Etude, préparation et suivi d'une réalisation - unité 10		
Durée de l'épreuve : 5 h 30	Coefficient : 4	DC 1/16

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CONCARNEAU CORNOUAILLE

PISCINE COMMUNAUTAIRE DE ROSPORDEN



Ce sujet se compose en 8 parties :

- 1 – Lecture du Plan d'ensemble CVC
- 2 – Chauffage au bois
- 3 – Chauffage au gaz
- 4 – Vérification des puissances calorifiques au niveau des échangeurs alimentant l'eau des bassins
- 5 – Raccordement de l'échangeur alimentant l'eau du bassin de natation
- 6 – Etude d'un circulateur
- 7 – Etude de la Centrale de Traitement d'Air au niveau du hall des bassins
- 8 – Etude de l'adoucisseur

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

QUESTION N° 1 : LECTURE DE PLAN

ON DONNE :

Le schéma de principe des chaudières (**Folio DT 4/18**)
et les données techniques (**Folio DT 10/18**).

ON DEMANDE :

1 – 1 / 1 – 2 : De donner le nom et la fonction des éléments repérés de 1 à 4 sur le schéma de principe des chaudières (**Folio DT 4/18**).

1 – 3 / 1 – 4 : De donner le nom et le rôle de 2 éléments repérés et de compléter un schéma d'installation de 3 radiateurs.

ON EXIGE :

De nommer avec exactitude les différents organes de l'installation tout en précisant leurs rôles.

1 – 1 : Compléter le tableau suivant en identifiant les éléments numérotés de 1 à 4 du schéma de principe des chaudières (**Folio DT 4/18**).

Repère	Nom	Rôle
①	Soupape de sécurité	Évite l'explosion en cas de surpression dans le réseau d'eau chaude
②	Circulateur chauffage	Permet de déplacer le fluide caloporteur
③	Vis sans fin	Permet l'alimentation en bois de la chaudière
④	Vannes d'arrivée gaz avec filtre	Les 2 vannes permettent d'isoler la chaudière du réseau d'arrivée gaz lors d'intervention. Le filtre protège des différentes particules présentes dans le réseau gaz.

/ 8

1 – 2 : Préciser pourquoi 2 éléments sont dessinés au repère ①


Ces 2 éléments de sécurité sont doublés. En cas de défaillance, l'un peut prendre le relais de l'autre et garantir la sécurité de l'installation.

/ 2


NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

EAU CHAUDE RADIATEURS



1 – 5 : Compléter le schéma ci-après en dessinant le raccordement de 3 radiateurs (Folio DT 8/18). Indiquer le sens de circulation du fluide caloporteur.



1 – 4 : Donner le nom et le rôle des 2 éléments dessinés au repère 1

Vanne de régulation 3 voies : Elle permet de varier le débit d'eau chaude dans le réseau des radiateurs et donc la température dans les locaux.

Vanne d'équilibrage : Elle permet de créer la même perte de charge que sur le circuit à débit variable.

/ 7

/ 3

Total Question n°1 : / 20

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

QUESTION N° 2 : CHAUFFAGE AU BOIS

ON DONNE :

Un extrait du CCTP relatif à la chaudière à bois (**Folio DT 10/18**).
Un formulaire pour les différents calculs (**Folio DT 12/18**).

ON DEMANDE :

2 – 1 : De donner la puissance de la chaudière bois.

2 – 2 : D' identifier le générateur bois et nommer le matériel.

2 – 3 : De calculer la quantité de plaquettes de bois consommée en [kg/h] puis en [m³/h].

2 – 4 : De calculer l'autonomie en heures et en jours du silo en pleine puissance et en fonctionnement permanent.

ON EXIGE :

Les calculs posés seront justes et donnés à 10⁻¹ près. Les unités seront précisées.

ON DEMANDE :

2 – 1 : Donner la puissance nominale de la chaudière à bois :

Puissance nominale de la chaudière bois : **360 KW**

/ 3

2 – 2 : Identifier le générateur bois (marque et référence) :

Matériel mis en œuvre : **Chaudière bois de marque KOB référence Pyrot 400**

/ 3

2 – 3 : Calculer la quantité de plaquettes de bois consommée en [kg/h] puis en [m³/h] :

Quantité plaquettes en [kg/h] : **360/3.5= 102.9 kg/h**

/ 3

Quantité plaquettes en [m³/h] : **102.9/260= 0.395m³/h**

/ 3

2 – 4 : Calculer l'autonomie en heures et en jours du silo :

Autonomie : **80/0.395= 202 heures soit 202/24 = 8.4 jours**

/ 4

Total Question n°2 : / 16

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

QUESTION N° 3 : CHAUFFAGE AU GAZ

ON DONNE :

Un extrait du CCTP relatif à la chaudière au gaz (Folio DT 11/18).
Un formulaire pour les différents calculs (Folio DT 12/18).

ON DEMANDE :

- 3 – 1 : D' identifier la marque et le type de la chaudière et du brûleur.
- 3 – 2 : De donner la puissance de la chaudière gaz.
- 3 – 3 : De calculer la puissance absorbée du brûleur en fonction du rendement.
- 3 – 4 : De calculer le débit de gaz
- 3 – 5 : De calculer la capacité totale du volume tampon suivant la loi du millièm

ON EXIGE :

Les calculs posés seront justes et donnés à 10^{-1} près. Les unités seront précisées.

ON DEMANDE :

3 – 1 : Identifier la marque et le type de la chaudière et du brûleur en complétant le tableau ci-dessous :

	Marque	Type
Chaudière	<i>GUILLOT</i>	<i>Totaltub ST</i>
Brûleur	<i>CUENOD</i>	<i>C120 VX507 T300 T1</i>

/ 2

3 – 2 : Donner la puissance de la chaudière gaz :

Puissance de la chaudière gaz : **450 kW**

/ 2

3 – 3 : Calculer la puissance absorbée du brûleur gaz en fonction du rendement :

Puissance brûleur gaz : $P = 450 / 0,93 = 484 \text{ kW}$

/ 3

3 – 4 : Calculer le débit de gaz :

Débit gaz : $D = 484 / 11,6 = 41.7 \text{ m}^3/\text{h}$

/ 3

3 – 5 : Calculer la capacité totale du volume tampon suivant la loi du millièm :

Capacité totale = $41.7 / 1000 = 0,0361 \text{ m}^3 = 41.7 \text{ litres}$

/ 2

Total Question n°3 : / 12

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

QUESTION N° 4 : VERIFICATION DES PUISSANCES CALORIFIQUES

ON DONNE :

Les caractéristiques techniques de chaque bassin et les propriétés physiques de l'eau (Folio DT 13/18).

Formulaire : Q = Quantité d'énergie [J] P = Puissance [kW] = Q [kJ] / t [s]

Q = M x C x ΔT M = Masse d'eau [kg]
C = Capacité calorifique de l'eau = 4,18 kJ/kg.K
ΔT = Différence de température [°C]
ρ = Masse volumique de l'eau [kg/m³]

ON EXIGE :

Les calculs posés seront donnés à 10⁻² près.

ON DEMANDE :

4 – 1 Compléter le tableau suivant pour chaque bassin :

Bassin de natation :

/ 6

Température d'entrée [°C]	10		Quantité d'énergie (en [kJ])	27661112,46	
Température d'eau [°C]	28	/0,5			/1,5
Delta Température [°C]	18	/0,5	Temps de réchauffage (en [h])	48	/0,5
Masse volumique [kg/m ³]	996,31	/0,5	Temps de réchauffage (en [s])	172800	/0,5
Volume d'eau [m ³]	369	/0,5	Puissance nécessaire [kW]	160,08	/1
Masse d'eau [kg]	367638,39	/0,5			

4 – 2 Donner la puissance prévisionnelle minimale de l'échangeur (Folio DT14/18)

P = 120 kW

/ 2

4 – 3 Calculer le temps de remplissage en [s] puis en [h] en maintenant la température d'eau du bassin de natation. On prendra Q = 28000000 kJ et P = 120 kW.

t [s] = Q / P = 28000000 / 120 = 233333 s

/ 3

t [h] = 233333 / 3600 = 64,8 h ou 65 h

/ 3

4 – 4 Donner le nom puis le rôle et la fonction des éléments repérés (A) (Folio DT7/18) au niveau de la pompe P05.

Nom : Kit hauteur manométrique

/ 4

Rôle et fonction : Vérifier les caractéristiques techniques de la pompe en mesurant la différence de pression sur les 2 manomètres aspiration et refoulement.

/ 4

Total Question n°4 : / 22

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE


NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

QUESTION N° 5 : RACCORDEMENT DE L'ÉCHANGEUR

ON DONNE :

Un extrait du CCTP pour relatif au réchauffage de l'eau des bassins (Folio DT 7/18 et DT 14/18)
La documentation technique d'un fournisseur (Folio DT 14/18).

Schema du régulateur de l'échangeur



S = Servo moteur
E1 = Entrée sonde départ
E2 = entrée sonde retour

ON DEMANDE :

5 – 1 Donner le nom de l'échangeur choisi pour le réchauffage du bassin de natation :

Nom de l'échangeur : Zodiac Uranus + Titane prémonté 240 kW / 2

5 – 2 Dessiner sur le schéma ci-contre le raccordement des canalisations sur l'échangeur et la vanne 3 voies.

Schéma de la vanne 3 voies



5 – 3 Positionner la pompe pour un fonctionnement en variation de débit.


/ 2

5 – 4 Indiquer avec des flèches le sens des fluides sur les circuits primaires et secondaires de l'installation.

/ 2

5 – 5 Raccorder les entrées et la sortie du régulateur aux différents appareils.

/ 2



Schema à compléter

1 – Piscine
2 – Vannes
3 – Sonde température

11 – Vanne réglage de débit
12 – Filtre + Manomètre
13 – Pompe piscine
14 – Pré filtre

Total Question n°5 : / 10

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

QUESTION N° 6 : ETUDE DU CIRCULATEUR

ON DONNE :

Les caractéristiques techniques de la pompe installée sur le préparateur d'eau chaude sanitaire (Folio DT 15/18)

ON EXIGE :

Les calculs posés sont justes.
Les tracés sont précis

ON DEMANDE :

6 – 1 : Donner la marque et la référence de la pompe installée :

Marque : **SALMSON**

Référence : **DXM 40-45**

/ 2

Combien de moteur(s) comprend ce corps de pompe ?

Il comprend 2 pompes pouvant fonctionner à des vitesses différentes

/ 1

6 – 2 : Préciser le raccordement électrique (monophasé ou triphasé) :
(entourer votre réponse ci-dessous)

MONOPHASE

~~TRIPHASE~~

/ 1

Préciser le type du courant d'alimentation ? Justifier votre réponse
(entourer votre réponse ci-dessous)

~~CONTINU~~

ALTERNATIF

/ 1

Pourquoi ? *Présence du symbole ~ dans le tableau*

/ 1

6 – 3 : Dans le cadre d'un réglage de la vitesse V2 :

Donner cette vitesse en [tr/min] :

V2 = **1480 tr/min**

/ 1

Quelle est la puissance électrique de la pompe P2 en [W] :

P2 = **100 W**

/ 1

6 – 4 : Donner la tension U et l'intensité I aux bornes de l'ensemble de pompes (P1+P2) en vitesse 2 ?

U = **230 V**

I = **1 A**

/ 2

6 – 5 : Calculer la puissance électrique consommée Pc en [W] par l'ensemble de pompes (P1+P2) en vitesse 2 :

$P_c = 230 \times 1 \times 0,8 = \mathbf{184 W}$

/ 1


6 – 6 : En déduire la puissance électrique de la pompe P1 en vitesse 2 :
(le calcul sera détaillé)

$P_c = P_1 + P_2$ donc $P_1 = P_c - P_2 = 184 - 100 = \mathbf{84 W}$

/ 2

6 – 7 : Donner la hauteur manométrique Hm de l'ensemble de pompes pour un débit de 15 m³/h

Fonctionnement : P1+P2



Hm = **2,5 m.c.e.**

/ 2

Total Question n°6 : / 15

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

QUESTION N° 7 : TRAITEMENT D'AIR

ON DONNE :

Le schéma de principe de la Centrale de Traitement d'Air CTA01 (**Folio DT 16/18**) et son descriptif technique (**Folio DT 16/18**).

Les conditions extérieures de référence en hiver (**Folio DT 16/18**).


Les conditions intérieures en hiver pour les halls des bassins (**Folio DT 16/18**).

Un diagramme psychrométrique (**Folio DR 13/16**).

ON EXIGE :

Les tracés doivent apparaître clairement sur le diagramme.

Les calculs posés sont justes.



ON DEMANDE :

7 – 1 : Expliquer le fonctionnement et l'intérêt d'un récupérateur de chaleur de type caloduc.

Un récupérateur de chaleur est un échangeur thermique statique permettant de réchauffer l'air neuf extérieur à partir de l'air extrait. Il permet ainsi de réaliser des économies au niveau de la batterie chaude.

/ 4


7 – 2 : Compléter le schéma ci-dessus en situant l'air soufflé et l'air rejeté

/ 2

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

7-3 : Compléter le tableau suivant en indiquant le nom et la fonction des éléments notés de A à D du schéma de principe de la Centrale de Traitement d' Air CTA01 (Folio DT 16/18).




Repère	Nom	Fonction
A	Ventilateur de soufflage	Envoyer l'air neuf traité dans le réseau aéraulique du hall des bassins
B	Batterie chaude	Réchauffer l'air en sortie du récupérateur d'énergie
C	Filtre	Filtrer l'air repris avant retraitement
D	Registre réglable	Régler le volume d'air en entrée du récupérateur d'énergie

/ 4

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE



7 – 4 : Placer sur le diagramme psychrométrique (Folio DR 13/16) le point 1 correspondant à l'air neuf entrant dans la CTA01. Placer le point 2 en sortie du récupérateur de chaleur (hygrométrie constante). Compléter le tableau suivant :

Grandeur Physique	Température Sèche T_s [$^\circ\text{C}$]	Humidité Relative HR [%]	Enthalpie h [kJ/kgas]	Volume spécifique V_s [m^3/kgas]
Air Neuf 1	-4	90	0,5	0,765

/ 2

7 → : Placer sur le diagramme psychrométrique (Folio DR 13/16) les points 3 et 4 correspondant à l'air extrait en entrée (3) et sortie (4) du récupérateur de chaleur et compléter les 2 tableaux suivants :

Grandeur Physique	Température Sèche T_s [$^\circ\text{C}$]	Humidité Relative HR [%]	Enthalpie h [kJ/kgas]	Volume spécifique V_s [m^3/kgas]
Air Extrait 3	28	70	70,5	0,876

Grandeur Physique	Température Sèche T_s [$^\circ\text{C}$]	Humidité Relative HR [%]	Enthalpie h [kJ/kgas]	Volume spécifique V_s [m^3/kgas]
Air Rejeté 4	20	80	49,5	0,846

/ 4

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE


DIAGRAMME DE L'AIR HUMIDE

Pression atmosphérique 101325 Pa Altitude 0 m

Tracé sur le diagramme de l'évolution de :

-du point 1 au point 2 :

-du point 3 au point 4 :



NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

7 – 6 : Déterminer le débit massique d'air Q_m en [kg/s] au point 1.
(Le résultat est à arrondir à 10^{-2} près).

On rappelle que :

$$Q_m = \frac{Q_v}{v_s}$$

On prendra comme valeur de v_s au point 1
 $0,765 \text{ m}^3/\text{kg}_{\text{as}}$.

Q_v = Débit volumique = $25000 \text{ m}^3/\text{h}$

$$Q_m = \frac{25000}{(3600 \times 0,765)} = \underline{\underline{9,08 \text{ kg/s}}}$$

7 – 7 : La température sèche T_s de l'air neuf en sortie du récupérateur de chaleur au point 2 est de 15°C . Compléter le tableau suivant pour le point 2 :

Grandeur Physique	Température Sèche T_s ($^\circ\text{C}$)	Humidité Relative HR (%)	Enthalpie h (kJ/kg)	Volum. spécifique v_s (m^3/kg)
Air Neuf 2	15	20	21	0,819

7 – 8 : Calculer la puissance transférée sur l'air neuf :
On rappelle que :

$$P = Q_m \times (h_2 - h_1)$$

$$P = 9,08 \times (21 - 0,5) = \underline{\underline{186,14 \text{ kW}}}$$

/ 4

7 – 9 : L'enthalpie maximale possible dans ces conditions est $h_{\text{max}} = 34 \text{ kJ/kg}$.
Quel serait le gain enthalpique maximal possible sur l'air neuf ($\Delta h_{\text{max}} = h_{\text{max}} - h_1$) ?

L'enthalpie maximale possible est $34 \text{ kJ/kg}_{\text{as}}$.

Le gain enthalpique maximal est donc de $34 - 0,5 = \underline{\underline{33,5 \text{ kJ/kg}_{\text{as}}}}$

/ 4

7 – 10 : Calculer l'efficacité du récupérateur de chaleur en pourcentage (%).

On rappelle que :

$$\varepsilon = \frac{h_2 - h_1}{\Delta h_{\text{max}}}$$

$$\varepsilon = (21 - 0,5) / 33,5 = 20,5 / 33,5 = \underline{\underline{61,2 \%}}$$

/ 4

Total Question n°7 : / 40

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

QUESTION N° 8 : TRAITEMENT D'EAU

ON DONNE :

Un extrait du CCTP relatif au traitement de l'eau (**Folio DT 17/18**)
Les données techniques des adoucisseurs Cillit Reflex (**Folio DT 17/18**)

Les définitions du TH et TAC de l'eau (**Folio DT 18/18**)
Un extrait du bulletin d'analyse de l'eau de ville en entrée de la piscine (**Folio DT 18/18**)
Le diagramme de la Balance de Taylor (**Folio DT 18/18**)

ON EXIGE :

Les tracés doivent apparaître clairement sur le diagramme.
Les calculs posés sont justes.

ON DEMANDE :

5 – 1 : Donner le code référence de l'adoucisseur à installer :

Code référence : **CKO100179**

/ 2

5 – 2 : Quelles est sa capacité d'échange et quel est le volume de résine ?

Capacité d'échange : **1790 °F.m³**

/ 2

Volume de résine : **325 litres**

/ 2

5 – 3 : Calculer la capacité de diminution de dureté pour 1 m³ d'eau d'un litre de résine suivant le rappel donné (**Folio DT 17/18**).

$1790 / 325 = \underline{5,5} \text{ °F}$

1 litre de résine est capable de diminuer la dureté de 1 m³ d'eau de **5,5 °F**.


/ 5

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

LA BALANCE DE TAYLOR

La balance de Taylor représente graphiquement l'équilibre calco-carbonique de l'eau à la température de 24°C. Elle ne prend en compte que le TH, le TAC et le pH.



8-4 : Donner les valeurs du pH et du TAC de l'eau de ville en entrée de la piscine.

pH = 7,2

TAC = 15 °F

/ 4

8-5 : Placer les valeurs de pH et TAC sur la balance de Taylor donnée ci-contre. Trouver la valeur du TH en °F en reliant ces points. (Laisser apparent les traits de construction permettant de lire la valeur sur le diagramme).

TH = 40 °F

/ 3

8-6 : A l'aide de la formule du TH, calculer le titre hydrotimétrique calcique en °F

$$TH_{Ca} = 40 - TH_{Mg}$$

/ 4

$$\text{Or } TH_{Mg} = 9,6 / 2,4 = 4°F$$

$$\text{Donc } TH_{Ca} = 40 - 4 = \underline{36 °F}$$

8-7 : Quelle serait alors la concentration en mg/l en $[Ca^{2+}]$?

$$[Ca^{2+}] = 36 \times 4 = \underline{144 \text{ mg/l}}$$

/ 3

Total Question n°8 : / 25