

Durée : 1 heure 30

Coefficient : 1

CORRIGE

Barème de correction

Question 1 sur 10 points

Question 2 sur 10 points

Total sur 20 points

Notesur 20

SI LA RÉPONSE NE CORRESPOND PAS AU RÉSULTAT ATTENDU ET QUE LA DÉMARCHE EST EXACTE, IL SERA ATTRIBUE AU CANDIDAT LA MOITIÉ DES POINTS.


Question n° 1. a

Référence	Désignation	Quantité	Observations à propos des références, Des désignations, et des quantités.
8237	Bride à collerette PN 16 DN 65	2	<i>Bon, puisque équipées avec boulonnerie et joints. Nombre : 2 non puisque ensemble de deux brides. DN65 bon</i>
8009	Fond bombé diam. 76.1	2	<i>La référence est bonne. Tube receveur en DN 80 donc fond bombé en DN 80. Nombre bon.</i>
8004	Coude à 90° diam. 76.1	4	<i>Besoin de coude à 45° dans ce diamètre 76.1. Nombre : 2.</i>
91	Vanne papillon DN65	2	<i>Nombre bon. DN 65 bon. Référence fausse car besoin de vannes sur réseau eau chaude et permettant le démontage en charge du réseau. Référence 85B.</i>

Question n° 1.0

VUE ISOMETRIQUE DU RACCORDEMENT DU PREPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE

Document réponse 1-2/2



DESCRIPTIF DE LA CABINE QUI DEVRA ÊTRE PRÉPARÉE PAR LE CENTRE D'EXAMEN.

Question n°2

