

# CORRIGE

**Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.**

**DOSSIER JURY**

**ATELIER INCENDIE**

**EPREUVE E.P.2**

**SESSION 2002**

# ATELIER PREVENTION INCENDIE

## EVALUATION

Le risque d'incendie sous la forme d'un ou plusieurs feux de classe A,B,C, un feu de tableau électrique ou de personne (mannequin) de diverses origines.  
(VOIR TABLEAU JOINT)

Le candidat doit :

- identifier les priorités d'actions,
  - signaler le danger aux services compétents,
  - choisir les moyens d'extinction,
  - Limiter les conséquences de l'événement dans l'attente de l'intervention des services compétents,
- ↳ Eteindre le début de feu.

**NB** : L'évaluation tiendra compte :

- 1) du choix du moyen proposé par le candidat ;
- 2) de la démarche mise en œuvre qui prendra en considération le choix du matériel proposé par le jury

Les différents cas proposés aux candidats sont pris dans l'ordre de présentation du document 1 à 19.

**REMARQUE** : Pour des raisons de sécurité, la présence dans le jury d'un sapeur pompier des services publics est obligatoire

Groupement « Est »	Session 2002	SUJET	Tirages
C.A.P. Agent de Prévention et de Sécurité	Code(s) examen(s)		
Epreuve : EP2 MISE EN ŒUVRE	Durée : 5 h	Coef. : 8	Page : 1/4

# ATELIER INCENDIE

CAS	FEUX DE					SITUATION A RISQUE
	CLASSE A	CLASSE B	CLASSE C	MANNEQUIN	TABLEAU ELECTRIQUE	DESCRIPTION
1		X	X			Flamme de la bouteille de gaz orientée vers le tableau électrique
2	X			X		Le mannequin en feu est entre le feu de solide et la bouteille de gaz fermée
3	X	X				Les 2 foyers sont proches l'un de l'autre
4	X		X			Le feu de gaz alimente le feu de classe A
5		X			X	De l'hydrocarbure en feu coule vers le tableau électrique
6		X		X		Le mannequin en feu est derrière le feu d'hydrocarbure (dans la fumée)
7		X			X	Un fil électrique pend du tableau
8	X	X				Feux de classe A et B proches
9	X				X	Bouteille de gaz fermée proche du feu de classe A
10	X			X		Fil électrique sortant du tableau dans la main du mannequin en feu
11	X		X			Bouteille de gaz proche du feu de classe A
12		X	X			Flamme de la bouteille de gaz vers le bac d'hydrocarbure
13	X	X				Mannequin éteint et allongé dans la fumée des deux feux
14	X				X	Fort rayonnement du feu de classe A
15	X			X		Mannequin allongé proche du feu de solide
16	X	X				Obstacle placé devant le bac d'hydrocarbure
17		X			X	Mannequin contre le tableau électrique
18		X	X			Bouteille de gaz enflammé proche de l'hydrocarbure en feu
19	X	X				Feu de classe A dans une poubelle Métallique près d'un bidon de solvant

## ATELIER INCENDIE - NOTATION

Candidat n°  
Dossier n°

Compétences évaluées	OBSERVATIONS	Barème	Note candidat
<b>Protection</b> /3 <i>Respect de la sécurité des personnes (intervenant et tiers)</i>		3	
<b>Analyse de la situation et appel Au PCS</b> - message clair et audible /2 - indication du lieu /2 - indication de la nature du feu (victime ou non, type de combustible) /3 - ampleur du feu (et risque de propagation) /1 - ce que le candidat va faire /1		9	
<b>Intervention</b> - choix des moyens d'extinction judicieux /3 - bonne mise en œuvre /2 - distance d'attaque respectée /2 - bon placement (par rapport aux fumées) /3 - intervention dynamique et efficace (sans panique) /2 - extinction /4		16	
<b>Bilan</b> - rappel du PCS - indication de l'état de l'incident (personnes, feu, attente des secours)		2	
<b>TOTAL</b>		<b>30</b>	
NOTE ATTRIBUEE			

NOM DU JURY	DATE	SIGNATURE DU JURY

**NB :** Fiche à remettre au Chef de centre

# LISTE DE MATERIEL NECESSAIRE ATELIER INCENDIE

- Extincteurs à eau + additif
- Extincteurs à poudre ABC
- Extincteurs CO<sup>2</sup>
- Couverture
- Mannequin (fabrication maison)
- Armoire électrique + disjoncteur
- Hydrocarbure
- Bouteille de gaz pleine
- Serpillière-chiffons
- Bac (pour hydrocarbure)
- Poêle-couvercle ou friteuse