

CORRIGE

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

SESSION 200

Certificat d'Aptitude Professionnelle INSTALLATEUR THERMIQUE

EPREUVE EP.3

Contrôle / mise en service

Durée : 2 h 00 - Coefficient : 4

Le dossier de cette épreuve est composé :

- Du sujet : S 1/4 à S 4/4
- Du dossier technique : DT 1/4 à DT 4/4
- Du corrigé: C 1/2 à C 2/2

CORRIGE

BAREME RECAPITULATIF				
Questions	Folios	Tâches	Notes	
1	C 2/2	Mise en service avec réglage d'un brûleur fioul.		/ 08
2	C 2/2	Contrôle de l'étanchéité et du fonctionnement.		/ 05
3	C 2/2	Information du client.		/ 07
			Note :	/ 20

Inter académique groupement EST	Session 200	SUJET		
C.A.P. "INSTALLATEUR THERMIQUE "				
EPREUVE : EP3 – Contrôle / mise en service	Coeff. : 4	Durée : 2 H	C 1 / 2	

1) Mise en service avec réglage d'un brûleur fioul.

Tâche :	Pts :	Note :
Prise en compte de la sécurité.	/2	
Diagnostic de la panne.	/2	
Opérations de nettoyage ou d'échanges.	/4	
Total :	/8	

2) Contrôle de l'étanchéité et du fonctionnement.

Tâche :	Pts :	Note :
Contrôle de l'étanchéité des différents circuits (FOD, fumées)	/1	
Contrôle du fonctionnement du brûleur.	/2	
Contrôle du fonctionnement de l'aquastat.	/1	
Vérification de la chauffe.	/1	
Total :	/5	

3) Information du client.

Tâche :	Pts :	Note :
Les caractéristiques de l'appareil.	/3	
Le fonctionnement du brûleur.	/1	
La conduite à tenir afin d'éviter ce type de panne.	/2	
La périodicité de maintenance de son installation.	/1	
Total :	/7	