

Veillez répondre aux questions dans les emplacements prévus sur ce dossier

C . A . P

**AGENT VERIFICATEUR D'APPAREILS EXTINCTEURS**

**CELUI-CI SE COMPOSE EN 3 PARTIES**

• Folios : 1/11 à 11/11

1 ère partie : Réaliser plusieurs opérations de maintenance  
( ou configuration ) sur différents appareils  
extincteurs , par tirage au sort  
• Folios : 2/11 à 6/11 (100 points)  
Durée : 2h00      Coefficient : 5

2 ème partie : Réaliser une opération de maintenance préventive  
sur un robinet d'incendie armé  
• Folios : 7/11 à 10/11 (80 points)  
Durée : 1h00      Coefficient: 4

3 ème partie : Feuille de notation en cours d'épreuve de la 1 ère  
et de la 2 ème partie à donner aux examinateurs  
• Folio : 11/11 ( à détacher du dossier )

**EPREUVE SUR 180 POINTS**

Examen: CAP	Spécialité: AGENT VERIFICATEUR D'APPAREILS EXTINCTEURS				
Epreuve: INTERVENTIONS TECHNIQUES					
Session: 2001	Repère: EP-1	Echelle:	Durée: 3 h	Coef: 9	Folio: 1/11
ACADEMIE DE NANCY-METZ			SUJET		

1 ère partie

REALISER PLUSIEURS OPERATIONS DE MAINTENANCE SUR  
DIFFERENTS APPAREILS EXTINCTEURS , PAR TIRAGE AU SORT

Sujet : Le candidat est supposé intervenir chez un client

Il doit :

- 1) Réaliser une opération de maintenance ( ou configuration )  
sur deux appareils extincteurs portatifs et sur un appareil  
extincteur mobile sur roues
- 2) Remplir pour chaque appareil extincteur la fiche d'intervention
- 3) Expliquer au jury ( *qui représente le client* ) pour chaque  
appareil extincteur extincteur :
  - a) Son fonctionnement
  - b) Sa mise en oeuvre
  - c) Les précautions d'utilisation
  - d) La signification des différentes inscriptions  
figurant sur son corps

Examen: CAP	Spécialité: AGENT VERIFICATEUR D'APPAREILS EXTINCTEURS				
Epreuve: INTERVENTIONS TECHNIQUES					
Session: 2001	Repère: EP-1	Echelle:	Durée: 3 h	Coef: 9	Folio: 2/11
ACADEMIE DE NANCY-METZ			SUJET		

E.M.A.I

FICHE D'INTERVENTION N°:

du:

Entretien  
Maintenance  
Appareils  
Incendie  
12 , rue Foch  
54.830 Arcy  
89.83.17.95.04

Nom du vérificateur :

0 Maintenance préventive  
0 Maintenance corrective

Code du vérificateur :

0 Configuration  
0

Client visité :

Adresse :

Référence :

Téléphone :

<u>APPAREILS      EXTINCTEURS</u>			
<u>Repère :</u>	A	B	C
<u>NUMERO :</u>			
<u>Emplacement :</u>			
<u>Type :</u>			
<u>Capacité :</u>			
<u>Agent extincteur :</u>			
<u>RESULTAT :</u>			
<u>Observations :</u>			
<u>Pièces changées , ou à commander :</u>			
<u>Légende :</u>	B : Bon C : Commande E : Echange F : Fait HS : Hors Service	M: Manquant P : Périmé R : Recomplètement RAS : Rien à signaler SO : Sans Objet	
<u>VISA EMAI</u>		<u>VISA CLIENT</u>	

Examen: CAP	Spécialité: AGENT VERIFICATEUR D'APPAREILS EXTINCTEURS				
Epreuve: INTERVENTIONS TECHNIQUES					
Session: 2001	Repère: EP- 1	Echelle:	Durée: 3 h	Coef: 9	Folio: 3/11
ACADEMIE DE NANCY-METZ			SUJET		

## OPERATIONS A EFFECTUER SANS DEMONTAGE

Repère	A	B	C
Signalisation murale			
Support mural			
Contrôle étanchéité/pression			
Vignette d'emploi			
Pictogramme			
Etiquette de contrôle			
Estampille NF			
Culot de protection			
Corps			
- Date d'épreuve corps			
- Proch épreuve corps			
Poids			
Chassis			
Roues			
Graissage			
Plombage			
Goupille			
Tête			
Système fixation tête			
Manomètre			
Soupape de sécurité			
Vanne tuyau			
Flexible bouteille de chasse			
Flexible/tuyau			
Lance/gâchette			
Fixation lance/gâchette			
Cable			
Fusible			
Diffuseur/tromblon			
Observations			

Examen: CAP	Spécialité: AGENT VERIFICATEUR D'APPAREILS EXTINCTEURS				
Epreuve: INTERVENTIONS TECHNIQUES					
Session: 2001	Repère: EP- 1	Echelle:	Durée: 3 h	Coef: 9	Folio: 4/11
ACADEMIE DE NANCY-METZ			SUJET		

## OPERATIONS A EFFECTUER AU DEMONTAGE ET AU REMONTAGE

Repère	A	B	C
Contrôle absence de pression			
Agent extincteur			
Dose d'antigel			
Etat du corps			
Syst détassage poudre			
Sparklet/btle de chasse			
- Date d'épreuve btle			
- Proch épreuve btle			
Joint de bouteille			
Tube plongeur			
Filtre tube plongeur			
Tube répartiteur			
Vibreux détasseur			
Réserve additif			
Joint de tête			
Tête			
Fixation tête			
Système de percussion			
Système de verrouillage			
Joint flexible/tuyau			
Soufflage flexible/tuyau			
Soufflage lance/gâchette			
Etanchéité lance/gâchette			
Lance/gâchette			
Joint lance/gâchette			
Diffuseur/tromblon			
Joint tromblon			
Contôle étanchéité/pression			
Remplir étiquette de contrôle			
Observations			

Examen: CAP	Spécialité: AGENT VERIFICATEUR D'APPAREILS EXTINCTEURS				
Epreuve: INTERVENTIONS TECHNIQUES					
Session: 2001	Repère: EP-1	Echelle:	Durée: 3 h	Coef: 9	Folio: 5/11
<b>ACADEMIE DE NANCY-METZ</b>			<b>SUJET</b>		

# BAREME DE NOTATION

## 1 ère partie

### Opérations de maintenance

#### sur différents

#### appareils extincteurs

Durée : 2 h Coefficient : 5

Types d'appareils extincteurs	Opérations de maintenance	Fiche d'intervention	Information du client		Signification des inscriptions	Evaluation finale par appareil
			Fonctionnement et mise en oeuvre	Précautions d'utilisation		
<u>1° Portatif</u>	/15pts	/5pts	/5pts	/5pts	/5pts	<u>/35pts</u>
<u>2° Portatif</u>	/15pts	/5pts	/5pts	/5pts	/5pts	<u>/35pts</u>
<u>Sur roues</u>	/10pts	/5pts	/5pts	/5pts	/5pts	<u>/30pts</u>

### Epreuve sur 100 points

Examen: CAP	Spécialité: AGENT VERIFICATEUR D'APPAREILS EXTINCTEURS				
Epreuve: INTERVENTIONS TECHNIQUES					
Session: 2001	Repère: EP-1	Echelle:	Durée: 3 h	Coef: 9	Folio: 6/11
ACADEMIE DE NANCY-METZ			SUJET		