

2 ème partie

**REALISER UNE OPERATION DE MAINTENANCE PREVENTIVE  
SUR UN ROBINET D'INCENDIE ARMÉ**

Sujet : Le candidat est supposé intervenir chez un client

Il doit :

- 1) Réaliser une opération de maintenance préventive sur un robinet d'incendie armé
- 2) Remplir la fiche d'intervention
- 3) Expliquer au jury ( *qui représente le client* ) :
  - a) Son fonctionnement
  - b) Sa mise en oeuvre
  - c) Les précautions d'utilisation

Examen: CAP	Spécialité: AGENT VERIFICATEUR D'APPAREILS EXTINCTEURS				
Epreuve: INTERVENTIONS TECHNIQUES					
Session: 2001	Repère: EP-1	Echelle:	Durée: 3 h	Coef: 9	Folio: 7/11
ACADEMIE DE NANCY-METZ			SUJET		

E.M.A.I

FICHE D'INTERVENTION N°:

du:

Entretien  
Maintenance  
Appareils  
Incendie  
12, rue Foch  
54.830 Arcy  
89.83.17.95.04

Nom du vérificateur :

0 Maintenance préventive  
0 Maintenance corrective

Code du vérificateur :

0 Configuration  
0

Client visité :

Adresse :

Référence :

Téléphone :

<u>ROBINETS D'INCENDIE ARMES</u>			
<u>Repère :</u>	A	B	C
<u>NUMERO :</u>			
<u>Emplacement :</u>			
<u>Type :</u>			
<u>Réseau :</u>			
<u>Robinet diffuseur :</u>			
<u>RESULTAT :</u>			
<u>Observations :</u>			
<u>Pièces changées , ou à commander :</u>			
<u>Légende :</u>	B : Bon C : Commande E : Echange F : Fait HS : Hors Service	M: Manquant P : Périmé R : Recomplètement RAS : Rien à signaler SO : Sans Objet	
<u>VISA EMAI</u>		<u>VISA CLIENT</u>	

<u>Examen: CAP</u>		<u>Spécialité: AGENT VERIFICATEUR D'APPAREILS EXTINCTEURS</u>			
<u>Epreuve: INTERVENTIONS TECHNIQUES</u>					
<u>Session: 2001</u>	<u>Repère: EP-1</u>	<u>Echelle:</u>	<u>Durée: 3 h</u>	<u>Coef: 9</u>	<u>Folio: 8/11</u>
<u>ACADEMIE DE NANCY-METZ</u>			<u>SUJET</u>		

## OPERATIONS A EFFECTUER

Repère	A	B	C
Signalisation murale			
Fixation murale			
Canalisation			
Robinet d'arrêt			
Plaque signalétique			
Etiquette de contrôle			
Estampille NF			
Dévidoir			
Joint dévidoir			
Diamètre du tuyau			
Longueur du tuyau			
Tuyau			
Joints tuyau			
Robinet diffuseur			
Joints robinet diff			
Pression statique			
Pression dynamique			
Clé tricoise			
Seau			
Hache			
Contrôle étanchéité			
Remplir étiquette contrôle			
Observations			

Examen: CAP    Spécialité: AGENT VERIFICATEUR D'APPAREILS EXTINCTEURS

Epreuve: INTERVENTIONS TECHNIQUES

Session: 2001    Repère: EP-1    Echelle:    Durée: 3 h    Coef: 9    Folio: 9/11

ACADEMIE DE NANCY-METZ

SUJET

BAREME DE NOTATION

2 ème partie

Opération de maintenance

sur un

robinet d'incendie armé

Durée : 1 h    Coefficient : 4

Robinet d'incendie armé	Opérations de maintenance	Fiche d'intervention	Information du client		Evaluation finale du RIA
			Fonctionnement et mise en oeuvre	Précautions d'utilisation	
<u>RIA</u>	/30pts	/10pts	/20pts	/20pts	<u>/80pts</u>

Epreuve sur 80 points

Examen: CAP	Spécialité: AGENT VERIFICATEUR D'APPAREILS EXTINCTEURS				
Epreuve: INTERVENTIONS TECHNIQUES					
Session: 2001	Repère: EP- 1	Echelle:	Durée: 3 h	Coef: 9	Folio: 10/11
ACADEMIE DE NANCY-METZ			SUJET		

3 ème partie

NOTATION EN COURS D'EPREUVE

Candidat N°: \_\_\_\_\_

• 1 ère partie : EXTINCTEURS /100 pts

<u>Types d'appareils extincteurs</u>	<u>Opérations de maintenance</u>	<u>Fiche d'intervention</u>	<u>Information du client</u>		<u>Signification des inscriptions</u>	<u>Evaluation finale des appareils</u>
			<u>Fonctionnement et mise en oeuvre</u>	<u>Précautions d'utilisation</u>		
<u>1° Portatif (A)</u>	/15pts	/5pts	/5pts	/5pts	/5pts	_____/35pts
<u>2° Portatif (B)</u>	/15pts	/5pts	/5pts	/5pts	/5pts	_____/35pts
<u>Sur roues (C)</u>	/10pts	/5pts	/5pts	/5pts	/5pts	_____/30pts
S/TOTAL 1 ( A + B + C ) = _____ /100pts						

• 2 ème partie : RIA /80 pts

<u>Robinet d'incendie armé</u>	<u>Opérations de maintenance</u>	<u>Fiche d'intervention</u>	<u>Information du client</u>		<u>Evaluation finale du RIA</u>
			<u>Fonctionnement et mise en oeuvre</u>	<u>Précautions d'utilisation</u>	
<u>RIA (D)</u>	/30pts	/10pts	/20pts	/20pts	_____/80pts
S/TOTAL 2 ( D ) = _____ /80pts					

S/TOTAL 1 : \_\_\_\_\_ pts + S/TOTAL 2 : \_\_\_\_\_ pts = \_\_\_\_\_ /180pts

**L'EVALUATION FINALE DU CANDIDAT EST DE \_\_\_\_\_ /180 POINTS**

Examen: CAP	Spécialité: AGENT VERIFICATEUR D'APPAREILS EXTINCTEURS				
Epreuve: INTERVENTIONS TECHNIQUES					
Session: 2001	Repère: EP-1	Echelle:	Durée: 3 h	Coef: 9	Folio: 11/11
ACADEMIE DE NANCY-METZ			SUJET		