

ATELIER SECURITE INCENDIE

CONSIGNES AU JURY

Le sinistre (incendie) se présente de la façon suivante :

- 1 ou plusieurs feux naissants de classe A, B, C (+ origine électrique et/ou mannequin) (voir tableau ci-joint)
- Identifier les priorités d'action
- Signaler le sinistre aux services compétents
- Choisir les moyens d'extinction
- Limiter les conséquences de l'événement dans l'attente de l'intervention des services compétents, voire éteindre l'incendie.

N.B. : Les cas proposés au candidat sont pris dans l'ordre de présentation du document 1 à 18.

REMARQUE : Pour des raisons de sécurité, la présence dans le jury d'un sapeur pompier des services publics est obligatoire.

Groupement « EST »	Session 2000	SUJET	TIRAGES
CAP AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE		Code(s) examen(s)	
Epreuve : EP2 MISE EN ŒUVRE/RONDE	Durée. 5 h	Coefficient . 8	
		PAGE 1/3	

ATELIER INCENDIE

CAS N°	FEUX DE					SITUATIONS A RISQUES
	CLASSE A	CLASSE B	CLASSE C	MANNEQUIN	TABLEAU ELECTRIQUE	DESCRIPTION
1		X			X	Flamme de la bouteille de gaz orientée vers le tableau électrique
2	X			X		Le mannequin en feu est entre le feu de solide et la bouteille de gaz
3	X	X				Les 2 foyers sont proches l'un de l'autre
4	X		X			Le feu de gaz alimente le feu de classe A
5		X			X	De l'hydrocarbure coule vers le tableau électrique
6		X		X		Le mannequin en feu est derrière le feu d'hydrocarbure
7		X			X Tableau en flamme	Les deux feux sont proches
8	X	X				Feux de classe A et B proches
9	X		X			Bouteille de gaz éteinte proche du feu de classe A
10	X			X	X	Fil électrique sortant du tableau dans la main de mannequin en feu
11	X					Bouteille de gaz proche du feu de classe A
12			X		X	Flamme de la bouteille vers le tableau électrique
13	X	X		X		Mannequin isolé dans la fumée
14	X				X	Fort rayonnement du feu de classe A
15	X			X		Mannequin proche du feu de solide
16	X	X				Obstacle placé devant le bac d'hydrocarbure
17		X		X	X	Mannequin contre le tableau électrique
18		X	X			Bouteille de gaz éteinte proche de l'hydrocarbure en feu

Groupement « EST »		Session 2000	SUJET	TIRAGES
CAP AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE			Code(s) examen(s)	
Epreuve : EP2 MISE EN ŒUVRE/RONDE		Durée. 5 h	Coefficient . 8	
			PAGE 2/3	

ATELIER INCENDIE : FICHE D'EVALUATION

Candidat N°

Compétences évaluées	Observations	Barèmes	Note Candidat
Analyser la situation (3) Choisir les moyens d'extinction Moyen homologué et judicieux (3)		6	
Attaquer et éteindre le feu : - Distance d'attaque (4) - Extinction (5)		9	
Comportement face au feu : Position du corps (3) Ne s'expose pas aux fumées (3) Maîtrise de soi (3)		9	
Prévenir le CRA : Message d'alarme comportant : - Lieu (2) - Type de feu (2) Rendre compte au CRA : - ampleur (maîtrisable ou risque de propagation) (2)		6	
TOTAL		30	
Pénalités Mise en danger de l'intervenant des tiers du bâtiment		-10	
NOTE ATTRIBUEE			

NOM du jury	DATE	SIGNATURE

Fiche à remettre au chef de centre

Groupement « EST »	Session 2000	SUJET	TIRAGES
CAP AGENT DE PREVENTION ET DE SECURITE		Code(s) examen(s)	
Epreuve : EP2 MISE EN ŒUVRE/RONDE	Durée. 5 h	Coefficient . 8	
			PAGE 3/3