


Épreuve B3-2 Intervention - Démantèlement

CORRECTION: B 3-2 INTERVENTION- DEMANTELEMENT
Partie ThéoriqueFolio 5/5

QUESTIONS

- 1) Arrêt d'urgence bien placer sur le schéma.
- 2) b) Bouton poussoir à ouverture.
 c) Auto maintien de KM1.
 d) Voyant lumineux.
- 3) Fusible aM permet de supporter les surintensités au démarrage du moteur.
- 4) 10 mA.



Partie PratiqueFolios 3/5; 4/5

Indicateurs d'évaluation

- Engagement du candidat face à la tâche a réaliser. /1
- Câblage (ATU) bien réaliser. /2
- Application stricte des règles de sécurité /3
- Dépannage, sur l'initiative de l'examinateur (exp : fusible, Bobine, conducteur, Relais thermique..) /3
- Compte-rendu clair et précis /3

BAREME

Partie pratique		12 pts
Partie théorique		8 pts
TOTAL		20 pts

ACADÉMIES DE GRENOBLE- BORDEAUX - ET DE STRASBOURG			SESSION 2002	
EXAMEN: BEP AGENT D'ASSAINISSEMENT RADIOACTIF			DURÉE: 1h	
ÉPREUVE: B3-2 Intervention - Démantèlement			COEFFICIENT: 6	
Échelle:	N.B. Tirages	CORRIGE	FEUILLE: 1/1	